

В физкультурно – спортивном комплексе предусмотрены двери откатные для свободного прохода на кресле – коляске, шириной 1060 мм.

Проектные решения в спортивном комплексе обеспечивают пожарную безопасность МГН в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 и ГОСТ – 12.1.004–91, при исполнении ФЗ – 123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ».*

Расстояние от эвакуационных выходов из помещений, с этажа наружу не превышает 40 м в соответствии с требованием СП 59.13330.2012.

Выключатели в помещениях предусмотрены на высоте 1,5 м от уровня пола в соответствии с СП 31-110–2003.

в) описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости);

Техническим заданием не предусмотрено обустройство рабочих мест для инвалидов.

Инв.№ подл.	Взамен инв.№						
	Подпись и дата						
1			1122		07.14	ХМ СПб-28-14-ОДИ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		4