



**Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания
«ВТОРМА»**

***Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь)
в г.Югорске***

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 4 Здания, строения и сооружения,
входящие в инфраструктуру линейного
объекта**

Книга 2. Система электроснабжения

Часть 2. Система электроснабжения

31.144.7283-ИЛО 4.2.2

Том 4

2009 год



**Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания
«ВТОРМА»**

***Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь)
в г.Югорске***

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 4 Здания, строения и сооружения,
входящие в инфраструктуру линейного
объекта**

Книга 2. Система электроснабжения

Часть 2. Система электроснабжения

31.144.7283-ИЛО 4.2.2

Том 4

Главный инженер

Б.С. Каримов

Главный инженер проекта

Л.С. Пономарев

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 2

ЧАСТЬ 2

Обозначение	Наименование	Стр.	Примеч.
31.144.7283-ИЛО 4.2.2.С	Содержание книги 2. Часть 2	1	
31.144.7283-ИЛО 4.2.2.РД	Состав разработчиков документа	2	
31.144.7283-ИЛО 4.2.СК	Состав книги	3	
31.144.7283-ИЛО 4.С	Содержание тома 4	4	
31.144.7283-СП	Состав проектной документации	5	
31.144.7283-ИЛО 4.2.2.ПЗ	Текстовая часть	6...11	
	Графическая часть:		
31.144.7283-05-ЭС, л.1	Установка БКТП. Заземление БКТП.	12	
31.144.7283-05-ЭС, л.2	Фундаментная плита.	13	
31.144.7283-05-ЭС.СО, л.1	Спецификация оборудования и материалов	14	
31.144.7283-05-ЭС.СО-01, л.1...3	Опросный лист для заказа блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП	15...17	

Согласовано

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. № подп.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ИЛО 4.2.2.С		
ГИП	Пономарев				09.09	Содержание книги 2		
Нач. ЭТО	Третьякова				09.09	Часть 2		
Нормоконт.	Ивановских				09.09			
Проверил	Третьякова				09.09			
Составил	Нартова				09.09			

СОСТАВ РАЗРАБОТЧИКОВ ДОКУМЕНТА

№ № п/п	Отдел	Должность	Фамилия И.О.	Подпись
1	2	3	4	5
1	Общий отдел	Главн. Инженер	Каримов Б.С.	
2	Общий отдел	ГИП	Пономарев Л.С.	
3	ТО	Нормоконтроль	Ивановских В.А.	
4	ЭТО	Нач. отдела	Третьякова Н.В.	
5	ЭТО	Нач. группы	Нартова О.В.	

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ИЛО 4.2.2.РД	Лист
							1

СОСТАВ КНИГИ 2

Обозначение	Наименование	Примеч.
31.144.7283-ИЛО 4.2.1	Часть 1. Схема планировочной организации земельного участка	
31.144.7283-ИЛО 4.2.2	Часть 2. Система электроснабжения	

Инв. № подл. Подп. и дата Инв. № подл.

2009

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

31.144.7283-ИЛО 4.2.СК

СОСТАВ КНИГИ 2



ГИП	Пономарев
Нач.ЭТО.	Третьякова
Н.контроль	Ивановских
Проверил	Третьякова
Разработал	Нартова

Копировал:

Формат А4

Содержание тома 4

Инв. №		Подпись и дата		Взам. инв. №	
Инв. подл.	Инв. №	Подпись	и дата	Взам. инв. №	
		Иэм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.
		ГИП		Пономарев	
		Нормоконтр.		Ивановских	
		Разработал		Нестерова	
		Разработал		Строителева	
		Разработал		Шубина	
		Разработал		Шаманаева	

31.144.7283-ИЛО 4.0

Содержание тома 4

стадия	лист	листов
П	1	1

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Линейные объекты			
Раздел 1 Пояснительная записка			
1	31.144.7283-ПЗ	Общая пояснительная записка.	
Раздел 2 Проект полосы отвода			
2	31.144.7283-ППО 2.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ППО 2.2	Книга 2 Тепловые сети	
	31.144.7283-ППО 2.3	Книга 3 Система электроснабжения	
	31.144.7283-ППО 2.4	Книга 4 Наружные сети связи	
Раздел 3 Технологические и конструктивные решения			
3	31.144.7283-ТКР 3.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ТКР 3.2	Книга 2 Тепловые сети	
	31.144.7283-ТКР 3.3	Книга 3 Система электроснабжения	
	31.144.7283-ТКР 3.4	Книга 4 Наружные сети связи	
Раздел 4 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта			
4	31.144.7283-ИЛО 4.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ИЛО 4.2	Книга 2 Система электроснабжения	
Раздел 5 Проект организации строительства			
5	31.144.7283-ПОС	Проект организации строительства	
Раздел 6 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта			
6	31.144.7283-ПОД	Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта	
Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды			
7	31.144.7283-ООС	Мероприятия по охране окружающей среды	
Раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			
8	31.144.7283-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
Раздел 9 Смета на строительство			
9	31.144.7283-СМ	Сметная документация	

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

31.144.7283-СП

**СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ**



ГИП
Нач. СТО
Н.контроль
Проверил
Разработал

Пономарев
Кузьмичева
Ивановских
Кузьмичева
Ширяева

Kопировал:

Формат А4

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТВОЙ ЧАСТИ

№ разделов	Наименование разделов	Номера листов
1	Общие сведения	3
2	Расчет мощности трансформаторов проектируемой 2БКТП	4
3	Таблица регистрации изменений	6

Согласовано					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №						

						31.144.7283-ИЛО 4.2.2ПЗ		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГИП		Пономарев				Содержание текстовой части		
Нач. ЭТО		Третьякова						
Нормоконт.		Ивановских						
Проверил		Нартова		09.09				
Составил		Нартова		09.09				



Проектная организация заверяет, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

(Пономарев Л.С.)

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

31.144.7283-ИЛО 4.2.2 ПЗ

Лист
2

**РАЗДЕЛ 4. ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ,
ВХОДЯЩИЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА**

4.2 Трансформаторная подстанция

Общие сведения

Электроснабжение 10кВ и 0,4кВ проекта выполнено согласно действующих норм и правил:

- ПУЭ шестое издание;
- ПУЭ седьмое издание;
- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Проект электроснабжения выполнен на основании:

- технических условий №КС-06/06 от 13.02.2006г., выданных ОАО «ЮТЭК-Югорск»;
- письма №181 от 22.03.2010г., выданного ОАО «ЮТЭК-Югорск»;
- письма №687 от 01.09.2010г., выданного ОАО «ЮТЭК-Югорск»;
- письма №710/25/355 от 14.09.2010г., выданного филиалом ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети;
- рабочего проекта №04-06-01-ЭМ «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.Югорск» выполненного ООО «ГРАНИТ» г.Самара.

По степени надежности электроснабжения электроприемники здания физкультурно-оздоровительного комплекса относятся к потребителям II категории.

Для электроснабжения ФСКа запроектирована двухтрансформаторная подстанция 2БКТПт-630/10/0,4 мощностью 2x630 кВА производства Ижевский завод высоковольтного оборудования ООО «Абсолют» с кабельными вводами 10кВ и кабельными выводами 0,4кВ.

Трансформаторная подстанция блочного типа представляет собой закрытое помещение, поставляемое комплектно заводом-изготовителем, выполненное из железобетонных стеновых плит, установленных на железобетонном основании и соединенных между собой методом сварки специальных закладных площадок. Имеются металлические двери с каждой обслуживаемой стороны. В помещениях 2БКТП располагаются: отсек УВН, выполненный в виде ячеек типа КСО-366М с выключателями нагрузки и разъединителями на 10кВ, отсек РУНН, выполненный в виде панели НКУ с автоматическими выключателями типа ВА99, два отсека силовых трансформаторов. На напряжении 0,4кВ принята одинарная, секционированная панелью с автоматическим выключателем и разъединителями на две секции система сборных шин.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ИЛО 4.2.2 ПЗ	Лист
							3

Расчетный учет предусмотрен на выводах 0,4кВ силовых трансформаторов проектируемой 2БКТП, электронными счетчиками активной и реактивной энергии ПСЧ-4ТМ.05, 3x120...230/208...400В, 5А-7,5А, кл.т.0,5S трансформаторного включения. Счетчики опломбировать.

Установка подстанции выполняется на фундаментную плиту. Установку 2БКТП выполнить в соответствии с листом ЭС-1.

Вокруг 2БКТП заложить контур заземления, состоящий из вертикальных электродов (уголок 50x50x5, L=3,0м), соединенных между собой стальной полосой 40x5, которая прокладывается на глубине 0,5м от поверхности земли (см. л. ЭС-1). Присоединение заземляющей полосы к вертикальным электродам и нейтрали трансформаторов выполнить с помощью сварки.

Одним источником электроснабжения 10кВ проектируемой 2БКТП является существующая ПС «Хвойная» (I секция), точка подключения – существующая оп. №15 ВЛ-10кВ, ф. «16 МКР».

Вторым источником электроснабжения 10кВ проектируемой 2БКТП является существующая ПС «Хвойная» (II секция), точка подключения – существующая оп. №16 ВЛ-10кВ, ф. «ПМК-3-1».

Питание от точек подключения до проектируемой 2БКТП осуществляется кабельными линиями ААБл-3х95-10, проложенными в земляных траншеях.

Расчет мощности трансформаторов проектируемой 2БКТП

Согласно представленного проекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Югорск», инв. № 04-06-01-ЭМ расчетная мощность в аварийном режиме состоит из следующих составляющих:

1. Мощность ВУ1: $\Sigma P_{\text{прав}}=139,2 \text{kVt}$; $I_{\text{ав}}=249,2 \text{A}$
2. Мощность ВУ2: $\Sigma P_{\text{прав}}=92,6 \text{kVt}$; $I_{\text{ав}}=171,8 \text{A}$
3. Мощность ВУ3: $\Sigma P_{\text{прав}}=118,7 \text{kVt}$; $I_{\text{ав}}=212,4 \text{A}$
4. Мощность ВУ4: $\Sigma P_{\text{прав}}=189,9 \text{kVt}$; $I_{\text{ав}}=339,8 \text{A}$
5. Мощность ВУ5: $\Sigma P_{\text{прав}}=188,8 \text{kVt}$; $I_{\text{ав}}=337,9 \text{A}$
6. Мощность ВУ6: $\Sigma P_{\text{прав}}=197,7 \text{kVt}$; $I_{\text{ав}}=353,8 \text{A}$
7. Мощность насосной: $P_p=7 \text{kVt}$, $I_p=16,4 \text{A}$

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ИЛО 4.2.2 ПЗ	Лист 4

Суммарная расчетная мощность проектируемой 2БКТП в аварийном режиме с учетом коэффициентов спроса (Кс выбираются по табл. 6.13 СП 31-110-2003) составляет 790кВт. Коэффициент перегруза трансформаторов: Кп=790/579,6=1,4.

К установке в проектируемой 2БКТП принимаются силовые трансформаторы мощностью 630кВА.

Расчетная мощность нагрузок на I с.ш. проектируемой 2БКТП в рабочем режиме без учета коэффициентов спроса состоит из следующих составляющих:

1. Мощность ВУ1: $\Sigma P_{p1}=115,4\text{kVt}$; $I_{p1}=206,5\text{A}$
2. Мощность ВУ2: $\Sigma P_{p1}=46,4\text{kVt}$; $I_{p1}=83,1\text{A}$
3. Мощность ВУ3: $\Sigma P_{p1}=54,0\text{kVt}$; $I_{p1}=96,7\text{A}$
4. Мощность ВУ4: $\Sigma P_{p1}=100,7\text{kVt}$; $I_{p1}=180,2\text{A}$
5. Мощность ВУ5: $\Sigma P_{p1}=81,1\text{kVt}$; $I_{p1}=145,1\text{A}$
6. Мощность ВУ6: $\Sigma P_{p1}=130,8\text{kVt}$; $I_{p1}=234,1\text{A}$
7. Мощность насосной: $P_p=7\text{kVt}$, $I_p=16,4\text{A}$

Суммарная расчетная мощность на Ic.ш. проектируемой 2БКТП в рабочем режиме с учетом коэффициентов спроса (Кс выбираются по табл. 6.13 СП 31-110-2003) составляет 454,5кВт. Загрузка трансформатора составляет 78,4%.

Расчетная мощность нагрузок на II с.ш. проектируемой 2БКТП в рабочем режиме без учета коэффициентов спроса состоит из следующих составляющих:

1. Мощность ВУ1: $\Sigma P_{p2}=39,2\text{kVt}$; $I_{p2}=70,2\text{A}$
2. Мощность ВУ2: $\Sigma P_{p2}=56,5\text{kVt}$; $I_{p2}=101,1\text{A}$
3. Мощность ВУ3: $\Sigma P_{p2}=77,9\text{kVt}$; $I_{p2}=139,4\text{A}$
4. Мощность ВУ4: $\Sigma P_{p2}=110,3\text{kVt}$; $I_{p2}=197,4\text{A}$
5. Мощность ВУ5: $\Sigma P_{p2}=128,7\text{kVt}$; $I_{p2}=230,3\text{A}$
6. Мощность ВУ6: $\Sigma P_{p2}=88,9\text{kVt}$; $I_{p2}=159,1\text{A}$
7. Мощность наружного освещения: $P_p=4\text{kVt}$, $I_p=7,1\text{A}$

Суммарная расчетная мощность на IIc.ш. проектируемой 2БКТП в рабочем режиме с учетом коэффициентов спроса (Кс выбираются по табл. 6.13 СП 31-110-2003) составляет 430,9кВт. Загрузка трансформатора составляет 74,4%.

Электроснабжение 0,4 кВ ФСКА выполняется от проектируемой 2БКТП взаиморезервируемыми кабельными линиями, проложенными в траншах. Ввод кабелей в здание ФСКА, в электрощитовые 1 и 2, выполнить через приямки.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата


31.144.7283-ИЛО 4.2.2 ПЗ

Таблица регистрации изменений


31.144.7283-ИЛО 4.2.2.ПЗ

Пист


N уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата



СОГЛАСОВАНО			
Исполн.	Подпись и дата	Взам. испл.	



Сталь угловая 50x50x5, L=3,0м
вертикальный заземлитель



Заземление БКТП выполнять в соответствии с ПУЭ гл.1.7.
Сопротивление контура растеканию не должно превышать 4 Ом.
При необходимости, после замера сопротивления, забить
дополнительные электроды. Вертикальные электроды присоединить
к заземляющей полосе сваркой, заземляющие полосы присоединить
к внутреннему контуру БКТП и к нейтрали трансформаторов.

Ведомость строительных изделий

N	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Сталь угловая 50x50x5; ГОСТ 8509-86	км/т	0,032 0,121
2	Сталь полосовая 40x5; ГОСТ 103-76*	км/т	0,042 0,066



* Устройство котлована и расчет фундаментной плиты под БКТП см. л.2.
Пояснительную записку см. стр. 5...7.

ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н. ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	31.144.7283-05-ЭС
ГИП			Пономарев			
Нач. отд.			Третьякова			
Нач. гр.			Нартова			
Проверил			Третьякова			
Разработал			Нартова		09.09	Установка БКТП. Заземление БКТП.



КОПИРОВАЛ

Фундаментная плита



Спецификация

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
		Фундаментная плита	1		
С-1	ГОСТ 23279-85	2С 12АIII-150 12АП-150 515x595 50 25	2	367.85	
Кр-1		Каркас Кр-1	9	4.44	
	ГОСТ 7473-94	БСГ В15 W4	12,48		м³
	ГОСТ 7473-94	БСГ В7,5 W4	3,35		м³
		Щебень	10,0		м³
		Каркас Кр-1	9	4.44	
1		ø6 АIII ГОСТ 5781-82*, l=5150	2	1,14	
2		ø6 АIII ГОСТ 5781-82*, l=350	27	0,08	

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 2БКТП


31.144.7283-05-ЭС

Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в г.Югорске

ИЗМ. КОД.УЧ.	ЛИСТ	Н. ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ГИП	Пономарев						
Нач. отд.	Ивановских						
Проверил	Жбанова						
Разработ.	Патлатая				Фундаментная плита		



КОПИРОВАЛ



31.144.7283-05-30.00

Многоэтажная застройка мкр.5А (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в г.Югорске

ИЭМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н. ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП		Пономарев			
Нач. ЭТО		Третьякова			
Нач. гр.		Нартова			
Проверил		Третьякова			
Разработ.		Нартова			09.03.2015

Спецификация оборудования и материалов



"СОГЛАСОВАНО"

Заказчик _____ Дата _____

Адрес _____

Должность _____

Ф.И.О. _____ М. П. _____

Подпись _____


Параметры подстанции			стандартная комплектация	изменения заказчика		
Тип подстанции			туниковая, проходная, с резервированным питанием 2х транс. (туниковая или проходная)			
Мощность подстанции			25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600			
Класс напряжения по стороне ВН			6кВ- 10кВ			
Наличие и тип силового трансформатора (ОВ)			нет да (ТМ- ТМГ)			
Группа соединения трансформатора			У/Ун-0 Д/Ун-11			
Исполнение ввода УВН (воздушный, кабельный)			воздушный кабельный			
Коммутационные аппараты УВН		туниковая проходная	ввод (ВНП РВЗ)	завод-изготовитель		
			линия (ВНП РВЗ) трансформатор (ВНП РВЗ)			
			ввод (ВНП РВЗ) ВНА линия (ВНП РВЗ) ВНА трансформатор (ВНП РВЗ) ВНА			
2хтрансформаторная			секционирование нет да			
Предохранители ПКТ (номинал)			Ипл.вст.=80А			
Исполнение выводов РУНН			воздушный кабельный			
Коммутационный аппарат на ввод 0,4кВ			ВА99; 1600А			
Количество и тип аппаратов на стороне 0,4кВ			от 4 до 30 (12) рубильники, щ0-70 (ВА-А37 АЕ З0 АВМ) автоматы (стак. выдвижн.)	автомат. выключатели, номиналы см. л.2		
Токи отходящих линий (заполняется заказчиком)			см. л.2			
Линия уличного освещения			да нет			
Наличие АВР по НН			да нет			
Наличие коридора обслуживания			УВН (да нет) РУНН (да нет)			
Выполнение монтажа			(шина провод) (алюминий медь)	УВН-трансформатор - кабель ААШв-3х70; трансформатор-РУНН - шины АДЭ1Т-8x100		
Наличие РЛНД, РВО			да нет			
Учет электроэнергии			активная реактивная тип счетчика (механ. или электрон.) - ПСЧ-4ТМ.05, 3x120...230/380В, 5(7,5)А, клт.1			
Климатическое исполнение			Утепленная Простая Контейнер Сэндвич Железобетон			
Информация о доп. комплектации						

Инв.Н	Подпись	Подпись и дата	Взам. инв.Н

Однолинейную схему см. л.2.

Общий вид и компоновка оборудования см. л.3.


Изм.	Нуч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	31.144.7283-05-ЭС.С0-01
ГИП	Пономарев					
Нач. отд.	Третьякова					
Нач. гр.	Нартова					
Проверил	Третьякова			09.09		Опросный лист для заказа
Разработал	Нартова			09.09		блочной комплектной трансформаторной
						подстанции 2БКП
						 ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам	Инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

31.144.7283-05-ЭС.СО-01



Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам	Инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Лист
						3

31.144.7283-05-ЭС.С0-01