



**Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания
«ВТОРМА»**

***Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь)
в г.Югорске***

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 4 Здания, строения и сооружения,
входящие в инфраструктуру линейного
объекта**

Книга 1. Водопотребление и водоотведение

Часть 3. Система электроснабжения

31.144.7283-ИЛО 4.1.3

Том 4

2009 год



**Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания
«ВТОРМА»**

***Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь)
в г.Югорске***

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 4 Здания, строения и сооружения,
входящие в инфраструктуру линейного
объекта**

Книга 1. Водопотребление и водоотведение

Часть 3. Система электроснабжения

31.144.7283-ИЛО 4.1.3

Том 4

Главный инженер

Б.С. Каримов

Главный инженер проекта

Л.С. Пономарев

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 1

ЧАСТЬ 3

Обозначение	Наименование	Стр.	Примеч.
31.144.7283-ИЛО 4.1.3С	Содержание книги 1. Часть 3.	1	
31.144.7283-ИЛО 4.1.3РД	Состав разработчиков документа	2	
31.144.7283-ИЛО 4.1.3СК	Состав книги	3	
31.144.7283-СП	Состав проектной документации	4	
31.144.7283-ИЛО 4.1.3ПЗ	Текстовая часть	5..7	
	Графическая часть:		
31.144.7283-06-ЭЛ, л.1	Однолинейная расчетная схема электроснабжения 0,4кВ	8	
31.144.7283-06-ЭЛ, л.2	Электрооборудование. Электроосвещение.	9	
31.144.7283-06-ЭЛ.СО, л.1...3	Спецификация оборудования и материалов	10..12	

<i>Инв. № подл.</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв. №</i>					

<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	31.144.7283-ИЛО 4.1.3С		
ГИП	Пономарев				09.09	Содержание книги 1. Часть 3	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>
Нач. ЭТО	Третьякова				09.09		П	1
Нормоконт.	Ивановских				09.09			1
Проверил	Нартова				09.09			
Составил	Третьякова				09.09			



СОСТАВ РАЗРАБОТЧИКОВ ДОКУМЕНТА

№ № п/п	Отдел	Должность	Фамилия И.О.	Подпись
1	2	3	4	5
1	Общий отдел	Главн. Инженер	Каримов Б.С.	
2	Общий отдел	ГИП	Пономарев Л.С.	
3	ТО	Нормоконтроль	Ивановских В.А.	
4	ЭТО	Нач. отдела	Третьякова Н.В.	
5	ЭТО	Нач. группы	Нартова О.В.	

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ИЛО 4.1.ЗРД	Лист
							1

СОСТАВ КНИГИ 1

Обозначение	Наименование	Примеч.
31.144.7283-ИЛО 4.1.1	Часть 1. Схема планировочной организации земельного участка	
31.144.7283-ИЛО 4.1.2	Часть 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Отопление и вентиляция	
31.144.7283-ИЛО 4.1.3	Часть 3. Система электроснабжения	
31.144.7283-ИЛО 4.1.4	Часть 4. Технологические решения	

Копировал:

Формат А4



СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Линейные объекты			
Раздел 1 Пояснительная записка			
1	31.144.7283-ПЗ	Общая пояснительная записка.	
Раздел 2 Проект полосы отвода			
2	31.144.7283-ППО 2.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ППО 2.2	Книга 2 Тепловые сети	
	31.144.7283-ППО 2.3	Книга 3 Система электроснабжения	
	31.144.7283-ППО 2.4	Книга 4 Наружные сети связи	
Раздел 3 Технологические и конструктивные решения			
3	31.144.7283-ТКР 3.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ТКР 3.2	Книга 2 Тепловые сети	
	31.144.7283-ТКР 3.3	Книга 3 Система электроснабжения	
	31.144.7283-ТКР 3.4	Книга 4 Наружные сети связи	
Раздел 4 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта			
4	31.144.7283-ИЛО 4.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ИЛО 4.2	Книга 2 Система электроснабжения	
Раздел 5 Проект организации строительства			
5	31.144.7283-ПОС	Проект организации строительства	
Раздел 6 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта			
6	31.144.7283-ПОД	Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта	
Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды			
7	31.144.7283-ООС	Мероприятия по охране окружающей среды	
Раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			
8	31.144.7283-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
Раздел 9 Смета на строительство			
9	31.144.7283-СМ	Сметная документация	

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

31.144.7283-СП

**СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ**



ГИП
Нач. СТО
Н.контроль
Проверил
Разработал

Пономарев
Кузьмичева
Ивановских
Кузьмичева
Ширяева

Kопировал:

Формат А4

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТВОЙ ЧАСТИ

№ разделов	Наименование разделов	Номера листов
1	Общие сведения	2

Согласовано					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Пономарев		09.09	
Нач. ЭТО		Третьякова		09.09	
Нормоконт.		Ивановских		09.09	
Проверил		Нартова		09.09	
Составил		Третьякова		09.09	

31.144.7283-ИЛО 4.1.3ПЗ

Содержание текстовой части



Проектная организация заверяет, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

(Пономарев Л.С.)

						31.144.7283-ИЛО 4.1.2.ПЗ	Лист
Н уч.	Лист	Н док.	Подпись	Дата			

РАЗДЕЛ 4. ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

4.1.4 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Общие сведения

. По степени надежности электроснабжения электроприемники канализационной насосной станции относятся ко II категории электроснабжения .

Проект выполнен согласно действующих норм и правил:

- ПУЭ шестое издание;
- ПУЭ седьмое издание;
- СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».

Суммарная расчетная мощность электроприемников составляет 7,0кВт; Ip=16,4A; напряжение сети 380В/220В.

Электроснабжение 0,4кВ выполняется от проектируемой трансформаторной подстанции 2БКТП-630., см. раздел ЭС.

Потребителями электроэнергии являются: внутреннее освещение; технологическое оборудование (канализационный насос) и электроотопление, обеспечивающее температуру воздуха в помещении насосной станции +5°C

В качестве вводно-распределительного устройства в насосной станции устанавливается шкаф АВР и шкаф ввода учетно-распределительный ШВРК степень защиты IP54 производства компании «ОВИМЭКС» с вводным автоматом, электронным счетчиком электроэнергии и автоматами на отходящих линиях.

Проектом предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное) освещение. В качестве источников света приняты светильники с лампами накаливания. Тип светильников выбран с учетом условий окружающей среды и экономичной эффективности.

Металлические корпуса светильников заземляются нулевыми защитными проводниками.

Выключатели и розетки устанавливаются на высоте 1м от пола.

Распределительные и групповые сети выполняются трех и пяти проводными кабелями с медными жилами типа ВВГнг. Кабели имеют цветовую маркировку жил согласно ГОСТ Р 50.462-92.

Электропроводка в помещении выполняется сменяемой:

- открыто по стенам с креплением накладными скобами;
- скрыто в полу в стальных трубах.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению путем прокладки отдельного нулевого защитного проводника, соединенного с нулевой шиной вводно-распределительного щита.

№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

31.144.7283-ИЛО 4.1.3ПЗ

Лист
3


СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. подп.

Прибор охранной сигнализации ОС имеет встроенный источник бесперебойного питания, рассчитанный на работу в дежурном режиме в течение 24 часов




31.144.7283-06-ЭЛ				
Многоэтажная застройка мкр.5А (инженерные сети, 2 этаж, 2 очередь) в г.Югорске				
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н. ДОК.	ПОДПИСЬ
ГИП				09.09
Нач. ЭТО				09.09
Нач. гр.				09.09
Проверил				09.09
Разработ.				09.09
КНС				СТАДИЯ
				П 1
Однолинейная расчетная схема электроснабжения 0,4кВ.				ЛИСТ
				ЛИСТОВ
ВОРОНГ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ				

КОПИРОВАЛ

План насосной станции

M1:25

9




Условные обозначения не вошедшие в ГОСТ

- - Светильник потолочный с лампой накаливания
 - ◎ - Светильник настенный с лампой накаливания
 - — Сеть прокладываемая кабелем ВВГнг открыто по стенам и потолку, креплением накладными скобами; спуски к розеткам и выключателям защитить трубой
 - √ — Сеть прокладываемая кабелем ВВГнг скрыто в трубе Д-М-32 в подготовке пола
 - — — Молниеприемная сетка из круглой стали – Ø 8мм.
 - └ — Вертикальный заземлитель – уголок 50х50х5.

Молниезащита.

План кровли насосной станции.

Заземлитель - полоса 40x5
прокладывается на глубине
0,5м от поверхности земли.



Токоотводы из круглой стали
Ø 8мм по наружной стене
здания, от молниеприемной
сетки к заземлителю.

						31.144.7283-06-ЭЛ
						Многоэтажная застройка мкр.5А (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в г.Югорске
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	
ГИП		Пономарев		09.09		КНС
Нач.ЭТО		Третьякова		09.09		
Нач. гр.		Нартова		09.09		2
Проверил		Нартова		09.09	Электрооборудование. Электроосвещение.	
Разработ.		Третьякова		09.09		

ЛИРОВАЛ

31.144.7283-06-ЭΛ.СΩ

Многоэтажная застройка мкр.5А (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в г.Югорске

						31.144.7283-06-ЭЛ.СО			
						Многоэтажная застройка мкр.5А (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в г.Югорске			
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА				
ГИП	Пономарев				09.09	КНС	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Нач.ЭТО	Третьякова				09.09				
Нач. гр.	Нартова				09.09	Спецификация оборудования и материалов		ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	
Проверил	Нартова				09.09				
Разработ.	Третьякова				09.09				

КОПИРОВАЛ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, справочного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
	Розетка РЦ-20-БМ открытой проводки брызгозащищенная с крышкой с боковым заземляющим контактом, 10A, степень защиты IP43				шт	5		
	Розетка стационарная для открытой проводки трехполюсная ЗР+РЕ+N степень защиты IP44, тип 125, I _n =32A, арт. PSR12-032-5			"ИЭК" г Москва	шт	1		
	Коробка ответвительная У409 ТУ36-1859-80				шт	8		
	Ящик ЯПП-0,25-2393 220/36 ТУ36-631-76				шт	1		
	Коробка У994 ТУ36.18.00.01-56-83				шт	1		
	Профиль монтажный К241У2 ТУ36-1434-82				шт	1		
	Стойка напольная КЭ14УХЛ2 ТУ 36-22-85				шт	1		
	Кабель ВВГнг-660В ТУ 16-705.426-86							
	2x1,5				км	0,005		
	3x1,5				км	0,050		
	4x4				км	0,01		
	5x4				км	0,01		
	5x6				км	0,005		
	Кабель КПГ 4x4 ГОСТ 13497-77Е				км	0,003		
	Металлический рукав РЗ-Ц-15 ТУ 22-5570-83				км	0,010		
	Труба стальная водогазопроводная Д-М-32x2,8 ГОСТ 3262-75*				км	0,005		

Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

31.144.7283-06-ЭЛ.С0

Лист
2

