



**Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания
«ВТОРМА»**

***Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в
г.Югорске***

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 4 Здания, строения и сооружения,
входящие в инфраструктуру линейного
объекта**

Книга 1. Водопотребление и водоотведение

Часть 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Отопление и вентиляция.

31.144.7283-ИЛО 4.1.2

Том 4

2009 год



**Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания
«ВТОРМА»**

***Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в
г.Югорске***

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 4 Здания, строения и сооружения,
входящие в инфраструктуру линейного
объекта**

Книга 1. Водопотребление и водоотведение

Часть 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Отопление и вентиляция.

31.144.7283-ИЛО 4.1.2

Том 4

Главный инженер

Б.С. Каримов

Главный инженер проекта

Л.С. Пономарев

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 1

ЧАСТЬ 2

Обозначение	Наименование	Стр.	Примеч.
31.144.7283-ИЛО 4.1.2.С	Содержание книги 1. Часть 2	2	
31.144.7283-ИЛО 4.1.2.РД	Состав разработчиков документа	3	
31.144.7283-ИЛО 4.1.СК	Состав книги	4	
31.144.7283-СП	Состав проектной документации	5	
31.144.7283-ИЛО 4.1.2.ПЗ	Текстовая часть	6	
31.144.7283-ИЛО 4.1.2	Графическая часть:		
На 18 листах	Типовой проект 901-2-184.91 Наземная насосная станция, альбом 1	11	

Согласовано	
ГИП	Пономарев

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №			

Копировал:

31.144.7283-ИЛО 4.1.2.С

Содержание книги 1
Часть 2



Формат А4

СОСТАВ РАЗРАБОТЧИКОВ ДОКУМЕНТА

№ п/п	Отдел	Должность	Фамилия И.О.	Подпись
1	2	3	4	5
1	ACC	Нач. отдела	Ивановских В.А.	
2	ACC	Нач. сектора	Дягилева Л. А.	
3	ACC	Инженер	Самсонова Е. М.	
4	СТО	Нач. отдела	Кузьмичева Ю.П.	
5	СТО	Нач. сектора	Ширяева В.И.	
6	СТО	Инженер I категории	Шиманаева Л.А.	

						31.144.7283-ИЛО4.1.2РД	Лист 1
изм	№уч	Лист	Н док.	Подпись	Дата		

СОСТАВ КНИГИ 1

Обозначение	Наименование	Примеч.
31.144.7283-ИЛО 4.1.1	Часть 1. Схема планировочной организации земельного участка	
31.144.7283-ИЛО 4.1.2	Часть 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Отопление и вентиляция	
31.144.7283-ИЛО 4.1.3	Часть 3. Система электроснабжения	
31.144.7283-ИЛО 4.1.4	Часть 4. Технологические решения	

№ подл.	Подл. № даты	Инв. № подл.
---------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ИЛО 4.1.СК		
						Стадия	Лист	Листов
ГИП		Пономарев			2009			
Нач. СТО		Кузьмичева						
Н.контроль		Ивановских						
Проверил		Кузьмичева						
Разработал		Ширяева						

СОСТАВ КНИГИ 1



Копировал:

Формат А4

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Линейные объекты			
Раздел 1 Пояснительная записка			
1	31.144.7283-ПЗ	Общая пояснительная записка.	
Раздел 2 Проект полосы отвода			
2	31.144.7283-ППО 2.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ППО 2.2	Книга 2 Тепловые сети	
	31.144.7283-ППО 2.3	Книга 3 Система электроснабжения	
	31.144.7283-ППО 2.4	Книга 4 Наружные сети связи	
Раздел 3 Технологические и конструктивные решения			
3	31.144.7283-ТКР 3.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ТКР 3.2	Книга 2 Тепловые сети	
	31.144.7283-ТКР 3.3	Книга 3 Система электроснабжения	
	31.144.7283-ТКР 3.4	Книга 4 Наружные сети связи	
Раздел 4 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта			
4	31.144.7283-ИЛО 4.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ИЛО 4.2	Книга 2 Система электроснабжения	
Раздел 5 Проект организации строительства			
5	31.144.7283-ПОС	Проект организации строительства	
Раздел 6 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта			
6	31.144.7283-ПОД	Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта	
Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды			
7	31.144.7283-ООС	Мероприятия по охране окружающей среды	
Раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			
8	31.144.7283-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
Раздел 9 Смета на строительство			
9	31.144.7283-СМ	Сметная документация	

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

31.144.7283-СП

**СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ**

Стадия	Лист	Листов
П	1	1
 БОРМА ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		

Копировал:

Формат А4

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

№ разделов	Наименование разделов	Номера листов
1	Краткая характеристика объекта	
2	Архитектурно строительное решение	
2.1	Генеральный план	
2.2	Конструктивно-пространственная схема здания	
2.3	Архитектурно – планировочное решение	
2.4.	Конструктивное решение	
3	Мероприятия по энергосбережению	
4	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	

Согласовано					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГИП		Пономарев						
Нач. отдела		Ивановских						
Нормоконтр		Ивановских						
Нач. сектора		Дягилева						
Составил		Самсонова			09.09			

31.144.7283-ИЛО 4.1.2. ПЗ

Текстовая часть



Проектная организация заверяет, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта
(Пономарев Л.С.)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ИЛО 4.1.2. ПЗ	Лист
							2

Проектная организация заверяет, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

(Пономарев Л.С.)

						31.144.7283-ИЛО 4.1.2.ПЗ	Лист
N уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

На основании технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «КЕРН» в 2007 году по объекту ФСКА в г.Югорске по ул. Декабристов в геоморфологическом отношении район работ приурочен к водно-ледниковой равнине.

В геологическом строении проектируемой территории принимают участие отложения среднечетвертичные водно-ледниковые отложения.

Геолого-литологический разрез территории представлен песками мелкой и средней крупности, средней плотности с прослойками рыхлых песков; песками пылеватыми, среднеплотными; супесью пластичной. Пески большей частью насыщены водой. В песках часто отмечаются наличие гравия и мелкой гальки. В верхней части разреза под почвенно-растительным слоем до глубины 0,3-0,9м залегают покровные суглинки полутвердые, тиксотропные.

Уровень грунтовых вод выдержан по простиранию и устанавливается на глубине 2,0-2,50м.

Глубина проникания нулевой температуры в грунт в данном районе составляет - 2,80м.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

31.144.7283-ИЛО 4.1.2 .ПЗ

Лист
2

2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Генеральный план

Участок проектирования расположен по ул. Студенческой в г. Югорске Ханты - Мансийского АО с южной стороны от ранее запроектированного физкультурно-спортивного комплекса.

На проектируемом участке размещаются блочная трансформаторная подстанция 2Б КТПт-630/10/0,4 и канализационная насосная станция. Сооружения размещаются в пределах землеотвода физкультурно-оздоровительного комплекса рядом с площадкой для мусороконтейнеров.

Обеспечен подъезд к зданиям ТП и насосной. Покрытие проезда - асфальтобетонное. Конструкции покрытия см. лист 2 раздел ГП.

Организация рельефа решена в увязке с ранее запроектированным проездом для ФСК с учетом выравнивания рельефа и создания поверхностного водоотвода по проездам на проезжую часть ул. Студенческой.

2.2. Конструктивно-пространственная схема здания

Здание повысительной насосной станции относится к типу зданий с массивными несущими стенами. Массивные стены выполняют одновременно функции несущей и ограждающей конструкции. Несущими элементами являются наружные стены.

Массивные стены вместе с покрытием образуют пространственную каменную коробку, которая воспринимает все действующие на здание вертикальные и горизонтальные нагрузки, и обеспечивает ему прочность и устойчивость.

Вертикальную нагрузку воспринимают несущие стены.

Горизонтальную ветровую нагрузку воспринимает каменная коробка в целом.

Уровень ответственности здания согласно прил.7 СНиП 2.01.07-85* - нормальный (II).

Нагрузки и климатические условия (по СНиП 2.01.07-85*):

- нормативное значение ветрового давления 0,23кПа для I ветрового района;
- расчетное значение веса снегового покрова 2,4кПа для IV снегового района.

2.3. Архитектурно-планировочные решения

Здание одноэтажное, прямоугольное. Имеет внутренние размеры в плане 2,7x3,4м и высоту 3,0м.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

31.144.7283-ИЛО 4.1.2 .ПЗ

Лист
3

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола насосной, что соответствует абсолютной отметке 114,80.

2.4. Конструктивные решения

Конструкция здания состоит из следующих частей:

- фундамент из сборных железобетонных блоков по ГОСТ 13579-78* и фундаментных плит по ГОСТ 13580-85;
- стены наружные:
- из шлакоблока М100 ГОСТ 6133-99 на растворе М75, толщиной 390мм;
- утеплитель минераловатные плиты фирмы «Тизол», толщиной 50мм;
- штукатурный слой по сетке «Рабица», толщиной 30мм с последующей покраской кремнеорганической краской;
- плиты покрытия – железобетонные, многопустотные по с.1.141-1 в.60 и плиты по с.3.006.1-2.87 в.2;
- перемычки железобетонные брусковые по с.1.038.1-1 в.1;

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Согласно СНиП 23-02-2003, для обеспечения в помещениях требуемого комфорта запроектировано:

- утепление наружных стен минераловатными плитами фасадными «Тизол» -50мм (в полиэтиленовой пленке) по ГОСТ 22950-95;
- утепление покрытия – минераловатные плиты ППЖ200 ф.«Тизол» – 50 мм по ТУ 5762-003-08621635-98;

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проект выполнен с учетом норм и требований СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Здание насосной наземной станции относится ко III степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф5.1.

Класс конструкций по пожарной опасности здания С0.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист 4
31.144.7283-ИЛО 4.1.2 .ПЗ						

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-2-184.91

НАЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ

С НАСОСАМИ ЭЦВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3-12³/ч.

Альбом 1

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ:

АЛЬБОМ 1 ПЗ Пояснительная записка
ТХ Технологические решения (спецификация оборудования)

АС Архитектурно-строительные решения

АСИ Строительные изделия

ОВ Отопление и вентиляция (спецификация оборудования)

АЛЬБОМ 2 ЭМ Электрооборудование

АТХ Автоматизация технологического процесса (спецификация оборудования)

АЛЬБОМ 3 СО Спецификации оборудования

АЛЬБОМ 4 ВМ Ведомости потребности

АЛЬБОМ 5 С Сметы

ГИП	Пономарев	10.09	Привязан:	31.144.7283-ИЛО 41.2
Нач.отдела	Ивановских	10.09		
Проверил	Дягилева	10.09		
Привязал	Самсонова	10.09		
Инв.№				

Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в г.Югорск

ЗИФРМА
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

РАЗРАБОТАН:

1051-01 по Совинтервод

Главный инженер объединения

Главный инженер проекта

Л.И.Смирнов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
госкомцентром "Водстрой"

протокол от 01.07.1991 № 860

Д.А. Леонтьев

В.А. Косарев

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-2-184.91

НАЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ
С НАСОСАМИ ЭЦВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3-12 м³/ч.

Альбом 1

ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СТР 3-8

ТХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СТР 9-11

АС АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

СТР 12-14; 16, 17

АСИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СТР 18-19

ОВ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

СТР 20-21

1051-01

1/4

ГИП	Пономарев	10.09
Нач.отдела	Ивановских	10.09
Проверил	Дягилева	10.09
Привязал	Самсонова	10.09
Инв.Н		

Привязан: 31.144.7283-ИЛО 4.1.2



Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в г.Югорске

Содержание

Нарка, лист	Наименование	стр.
ПЗ	Пояснительная записка	
ПЗ-1	Введение	3
ПЗ-2	Назначение станции и условия ее применения	3
ПЗ-3	Технологические решения	4
ПЗ-4	Строительные решения	6
ПЗ-5	Электрооборудование и автоматика	6
ПЗ-6	Отопление и вентиляция	7
ПЗ-7	Указания по привязке	7
ПЗ-8	Технико-экономическая часть	8
TX	Технологические решения	
TX-1	Общие данные	9
TX-2	План. Схема трубопровода	10
TX-3	Разрезы 1-1, 2-2	11
AC	Архитектурно-строительные решения	
AC-1	Общие данные (начало)	12
AC-2	Общие данные (окончание)	13
AC-3	План. Фасады. Разрезы.	14
AC-4	Схема раскладки стенных и фундаментных блоков	15
AC-5	Схема расположения плит покрытия	16
AC-6	План кровли	
AC-7	Узлы I, II, III, IV. План молниезащиты	
AC-8	План туннелей	17

ГАССРБ

продолжение

Нарка, лист	Наименование	стр.
АСИ	Строительные изделия	
АСИ 00	Плита перекрытия л/п	18
АСИ 01	Крышка деревянная к/д	19
OB	Отопление и вентиляция	
OB-1	Общие данные	20
OB-2	План. Разрез 1-1	21

ГИП	Пономарев	10.09
Нач.отдела	Ивановских	10.09
Проверил	Дягилева	10.09
Привязал	Самсонова	10.09
Инв.Н.		

ПРИВЯЗАН 31.144.7283-ИЛО 4.1.2



Многозадачная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в г.Югорске

1. ВВЕДЕНИЕ

~~Типовой проект "Наземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м³/ч разработан по "Совинтэрвод" в прошлом институте "СоюзгипроВодхоз" в результате переработки типовых проектных решений 901-2-0145 с. 86 "Насосные станции на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ наземные!"~~

2. НАЗНАЧЕНИЕ СТАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

~~Наземная насосная станция предназначена для подъема воды из колодца и подачи ее в напорный или самотечный трубопровод.~~

~~В связи с применением для подъема воды электронососных агрегатов типа ЭЦВ некоторые показатели качества воды должны соответствовать следующим требованиям ГОСТ 10428-79 "Насосы центробежные скважинные для воды с погружным электродвигателем. Общие технические требования" или "Агрегаты электронососные центробежные скважинные для воды".~~

~~Паспорт ОКЕ. 468. 905. ПС":~~

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Минерализация /сухой остаток/ | не более 1500 мг/л |
| 2. Водородный показатель РН | 6.5-9.5 |
| 3. Температура | до 25°C |
| 4. Механические примеси по массе | не более 0.01% |
| 5. Хлориды | не более 350 мг/л |
| 6. Сульфаты | не более 500 мг/л |
| 7. Сероводород | не более 1.5 мг/л |

~~При превышении указанных показателей качества воды, т.е. при откачке химически активной или соленой воды, воды с повышенной мутностью /песчаные скважины/ или температурой, марка насоса в конце дополняется соответственно буквами Х, Г, Т.~~

~~При несоблюдении указанных требований нормируется электронасос~~ уменьшается.

~~Для нормальной работы агрегата необходимо также превышение объема скважины над производительностью насоса не менее 10-15%.~~

Проект разработан для объектов со следующими природными условиями строительства:

1. Расчетная температура наружного воздуха от -40°C до +40°C

2. Сейсмичность района не более 6 баллов.

3. Грунты сухие с расположением верхней границы зоны капиллярного поднятия грунтовых вод ниже подошвы фундамента не менее, чем на 0.5 м.

4. Грунты основания ~~незаключительные, непросадочные со~~ следующими нормативными характеристиками: угол внутреннего трения = 28°, нормативное удельное сцепление Cn = 2xPa / 10.02 кг/см², модуль деформации E = 14.7 МПа, плотность = 1.8 т/м³ / см. СН 227-82 п. 2.3.1.

5. Территория без подработки горными выработками.

~~Рельеф спокойный. Вечная мерзлота отсутствует.~~

~~Станция предназначена в качестве самостоятельного сооружения подземного водозабора централизованной системы хозяйственного питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения. Количество станций~~

АННУЛИРОВАН			
ЗАМЕНЕН		РАЗРЕШЕНИЕ Н. ОТ	
Инженер	Самсонова	Се-8	10.09

Инд. №:			
Науч. сотр. Димитриев	Се-8	06.91	
ГИП Косарев	Се-8	06.91	
Зав. секц. Лисковцева	Се-8	06.91	
Бюд. инж. Сергеевский	Се-8	06.91	
Н.контр. Цветков	Се-8	06.91	

ТП 901-2-184.91

13

Пояснительная записка		Страница	Лист
РП	1	6	по. Совинтэрбо
			г. Москва

должно соответствовать количеству рабочих и резервных скважин, определенному по СНиП 2.04.02-84 п.б.13 в зависимости от требуемой категории обеспеченности подачи воды, которая, в свою очередь, должна определяться по п.4.4.

При применении станций в системе хозяйственного водоснабжения ~~необходимо~~ вокруг них должно предусматриваться зона санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 глава 10. Устройство такой же зоны обяза-
тельно и в тех случаях, когда станции применяются для нужд неизвестного водоснабжения, но забор воды осуществляется из водонеского горизонта, используемого для хозяйственных потребностей.

3. Технологические решения

~~В качестве водоподъемного оборудования применяются электронасосные скважинные агрегаты типа ЭЦВ, параметры которых с указанием марок и показателей технической характеристики даны в таблице 1.~~

Кроме агрегата ЭЦВ в комплект поставки входят электроизоляционная лента и гильзы для водонепроницаемого присоединения токопроводящего кабеля к клеммам двигателя.

~~По желанию потребителя и по согласованию с заводом-изготовителем агрегаты дополнительно могут комплектоваться токопроводящим кабелем и оборудованием устья скважины: колено и опорная пластина измен герметизирующего оголовка, запилка, монометр с трехходовым краном для него и крепежные изделия. Проектом предусмотрен заказ агрегата без дополнительной комплектации.~~

~~Герметизация устья скважины осуществлена с помощью оголовка, конструкция которого приведена в каталоге "Погружные электронасосы для воды" ЦИНТИХИМнефтехим 1989 г., приложение 2.~~

~~Частью конструкция оголовка может быть заменена рациональным оголовком тааой конструкции по серии 7.901-7 "Герметизированные оголовки выпуск 1. Технические требования" и выпуск 1. Оголовки скважины~~

~~для водоснабжения, оборудованных насосом типа ЭЦВ, введенной в действие с 1990 года.~~

~~В плютах указанных герметичных оголовков имеются отверстия для пропуска:~~

~~трехжильного кабеля электропитания агрегата ЭЦВ;~~
~~кабеля датчика "сухого хода";~~
~~датчика уровня, для первичического замера~~
~~уровня воды в скважине.~~

~~В связи с отсутствием промышленного выпуска оголовков они должны изготавливаться как местное оборудование.~~

~~Учет объема откачиваемой воды ведется счетчиком холодной воды. В случае демонтажа счетчика на ремонт, поверку и т.д. при отсутствии запасного допускается кратковременная установка на его место патрубка с фланцами соответствующих размеров.~~

~~Для более надежного предотвращения обратного тока воды в скважине при остановке агрегата ЭЦВ в трубопроводе имеется обратный клапан в дополнение к обратному клапану в агрегате, который может не срабатывать или отсутствовать.~~

~~Автоматический режим работы агрегата ЭЦВ в скважине обеспечивается комплексным устройством "Каскад" с формированием сигналов на пуск и остановку от следующих рекомендуемых первичных устройств:~~

~~1. От датчиков уровня воды в водонапорной башне при подаче воды в сеть или в резервуар при непосредственной подаче воды в НЕДО.~~

см. З1.144.7283-06-ЭЛ
см. ИНВ. № 31.382-6314-01-ТХ

АННУЛИРОВАН		
ЗАМЕНЕН		
РАЗРЕШЕНИЕ Н	от	
Инженер	Самокова Светлана	10.09

ПРИВЯЗАН 31.382.6314-01-АС	
Проверил	Ивановский Роман
Привязал	Плющева Елена
Инв.№	

ТП 901 2 184.91

113

~~2. От датчиков давления или манометра типа ЭЖИ, устанавливаемых либо в станции на участке трубопровода между стеной и задвижкой, либо в камере тюлевщет переключений винти на подводящем трубопроводе.~~

4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Строительной частью насосной станции является здание, возведенное над устьем скважины и характеризующееся следующими показателями:

1. Класс капитальности - III

2. Степень огнестойкости - III

3. Группа по санитарной характеристике производственного процесса

- IБ

4. Категория пожарной опасности производства - I

Здание однозэтажное, прямоугольное имеет внутренние размеры в плане 2.7 x 3.4 м и высоту 3.0 м.

Конструкция здания состоит из следующих частей:

1. Фундамент из ж.-б. блоков по ГОСТ 13579-78 на песчаной подготовке. монолитный ленточный

2. Стены толщиной 400 и 600 мм из керамзитобетонных блоков с объемной массой 600 кг/м³ по ГОСТ 21520-89, укладываемых на цементном растворе. по ГОСТ 6533-90 на РРБ МРБ

3. Перекрытие из ж.б. плит по серии 1.141-1 вып.60 размерами 1.0 x 3.0 м. из 2-х слоев изопластика

4. Кровля рулонная 3-х слойная по плитному утеплителю с поверхностным слоем гравия, втопленного в битумную мастику, обеспечивающим наружный отвод воды.

5. Дверной блок деревянный утепленный по ГОСТ 14624-84 с устройством над ним фрамуги для естественного освещения помещения.

6. Пол из керамической плитки на цементном растворе по бетонной подготовке.

7. Отмостка вокруг здания асфальтобетонная по песчано-гравийному основанию.

Устье скважины охватывает монолитный бетонный блок, служащий опорной для герметичного оголовка с подвешенной к нему колонной водоподъемных труб. Масса этого блока определяется с учетом необходимости ее превышения не менее чем в 1.5 раза массы наполненной водой колонны водоподъемных труб вместе с насосом ЭЦВ.

Это условие связано с необходимостью погашения возможной вибрации колонны труб при работе насоса ЭЦВ.

В перекрытии здания предусмотрено соосное со скважиной отверстие, закрываемое чугунным люком и обеспечивающее возможность монтажа и демонтажа оборудования в скважине с помощью автокрана, траноги, лебедки и т.д.

5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА

СМ. 31.144.7283-06-Э1

Электроснабжение насосной станции, компенсация и система учета электроэнергии решаются при привязке проекта в комплексе с другими сооружениями, имеющими электропитание.

Категория надежности электроснабжения должна соответствовать категории обеспеченности подачи воды, т.е. при III категории допускается питание от одного источника электроэнергии, а при II категории должно быть не менее 2-х независимых источников электроэнергии с возможностью их ручного переключения.

Электродвигание агрегатов ЭЦВ, управление его работой (пуск и остановка), а также защита при отклонениях в режиме работы предусмотрена с помощью

ПРИВЯЗАН		31.144.7283-ИЛО 4.12
Проверил	Жбанова	10.09
Привязал	Самсонова	10.09
Инв.Н		

ТП 901-2-184.91

Л3

4

~~комплектного устройства "Каскад", заказываемого самостоятельно согласно спецификации АТХ, СО. При этом осуществляется выбор индексов устройства по таблице на листе комплекта ЭМ в зависимости от требуемой мощности электродвигателя.~~

~~Устройство "Каскад" обеспечивает:~~

~~1. Автоматическое управление работой агрегата ЭЦВ с приемом сигналов от первичных устройств, указанных в разделе 3 "Технологические решения".~~

~~2. Ручное управление работой агрегата ЭЦВ с помощью тумблера на панели устройства.~~

~~3. Автоматическое отключение агрегата при технологических перегрузках, несплошном режиме, заклинивании рабочего колеса насоса или ротора электродвигателя, коротких замыканиях, при недопустимом понижении уровня воды в скважине 1 "сухой ход".~~

~~4. Автоматический самозапуск агрегата при кратковременном снижении напряжения на его клеммах при его дальнейшем восстановлении с выдержкой от 2 до 30 с.~~

~~Защита агрегата от работы в режиме "сухой ход" осуществляется с помощью датчика, поставляемого комплексно с устройством "Каскад" и устанавливаемого в скважине с закреплением на колонне водоподъемных труб выше верха агрегата ЭЦВ не менее 1.0 м. Комплектация устройства "Каскад" датчиками "сухого хода" производится при мощности электродвигателя 4.5 кВт и более.~~

~~Сигнализация о состоянии агрегата ЭЦВ включен, отключен, авария предусмотрена как местная (светосигнальная) так и дистанционная, заключающаяся в возможности передачи электрического сигнала диспетчеру или дежурному. При этом для передачи сигнала "авария" необходимо дополнительно установить реле /см. лист АТХ/, что решается при привязке проекта.~~

~~Для защиты эксплуатационного персонала от поражения электротоком принят зонирование металлоконструкций электроприборов с использованием четвертой инулерной жилы питавшего кабеля. Предусмотрено также подсоединение к этой жиле строительных и технологических металлоконструкций.~~

~~6. Отопление и вентиляция~~

~~Отопление здания предусмотрено лучистоконвективное от электропечей типа ПЭТ, действующих в автоматическом режиме периодически от датчиков температуры и поддерживающих температуру не ниже +5°C.~~

~~При снижении температуры ниже +5°C обеспечена возможность формирования аварийного сигнала как местного, так и дежурному на доме или диспетчера.~~

~~Вентиляция здания осуществляется через стояк в перекрытии, оборудованный дефлектором.~~

~~7. Указания по привязке~~

~~1. В знаках , имеющихся в проектной документации, проставляются данные по результатам привязки проекта.~~

~~2. Привязка технологической части в основном связана с определению марки агрегата ЭЦВ с учетом параметров водозаборной скважины и результатов гидравлического расчета водопроводной сети. При этом выбранную марку агрегата, его техническую характеристику и комплект поставки следует согласовывать с заводом-изготовителем, учитывая постоянно проводимую заводами модернизацию агрегатов.~~

ПРИВЯЗАН 31.144.7283-ИЛО 4.12		
Проверил	Жбанова	10.09
Привязал	Самсонова	10.09
	Инв.Н	

Продолжение

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План. Фасады. Разрезы.	
4	Схемы раскладки стенно-фундаментных блоков	АННУЛ РОДАН
5	Схема расположения плит покрытия. План кровли	
6	Узлы I, II, III, IV. План молниезащиты.	ГИ. "ТАБАРЫ- -2213-15-АД"
7	План фундамента	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
1.141-1 вып. 60	Панели перекрытий железобетонные многослойные	
3.900.1-14 вып. 1	Изделия для круглых колодцев	
ГОСТ 3634-89	Люки чугунные для колодцев	
ГОСТ 3578-78*	Блоки бетонные для стяж подвалов	
ГОСТ 14624-84	Двери деревянные для производственных зданий	
ГОСТ 13580-85	Плиты железобетонные ленточные	

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания

Главный инженер проекта

Косарев

(Косарев)

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 3262-75 *	Трубы стальные водогазопроводные	
	Прилагаемые документы	
ЯСЦ 00	Плита перекрытия П1	
ЯСЦ 01	Крышка люка деревянная КД1	
ЯСВ-М	Ведомость потребности в материалах	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
3	Спецификация элементов золотника проёмов	
4	Спецификация к схемам раскладки блоков	АННУЛ РОДАН
5	Спецификация к схеме расположения плит покрытия	
7	Спецификации	

ГИП	Пономарев	<i>Пономарев</i>	10.09	ПРИВЯЗАН	31.144.7283-ИЛО 4.1.2	
Нач.отдела	Ивановских	<i>Ивановских</i>	10.09			
Проверил	Дягилева	<i>Дягилев</i>	10.09			
Привязал	Самсонова	<i>Самсонов</i>	10.09			
Инв.№						

Многоэтажная застройка мкр.БА
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в г.Югорске

ГИП	Косарев	<i>Косарев</i>	06.91	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Дмитриев	<i>Дмитриев</i>	06.91			
Заб.сект	Лисковёво	<i>Лисковёво</i>	06.91			
Вед.инж	Селюмегово	<i>Селюмегово</i>	06.91			
И.конгр	Цветков	<i>Цветков</i>	06.91	Общие данные (начало)		

ПО "Собинтервод"
г. Москва

~~Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам комплекса ЯС~~

Номер строки	Наименование группы элементов конструкций	Код	Кол. м ³	Примечание
1	Блоки стеновые	583500	13.87	
2	Блоки фундаментные	583000	5.9	
3	Плиты покрытия	584200	1.57	
4	Кольца железобетонные	585500	0.07	
5				
6	Материалы на изготовление сборных бетонных и железобетонных конструкций учтены в ведомости материалов и отдельно не учитываются			
7				
8				

~~Ведомость отделки помещений
Площадь в м²~~


Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель)			Примечание
	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Высота, мм	
Здание								
насосной станции	9.2	Затирка швов клеевая побелка	36.6	Штукатурка клеевая побелка	20.2	Отделка глазурованными плитками	1800	

ПРИВЯЗАН	31.144.7283-ИДО 412
Нач.отд.	Косырев
Зав.сект.	Лисхарёва
Проверил	Жбанова
Привязал	Самсонова
Инв.Н	


1. За условную отм. 0.000 принята отметка чистого пола здания насосной станции = 114.80
2. Категория сооружения по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности - Д шлакоблоков
газобетонных блоков
3. Стены здания насосной станции из сборных железобетонных блоков. Горизонтальная гидроизоляция стен на отм. + 0,100 выполняется из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20мм
4. Кровля плоская рулонная из ^{наплавляемая} ₂-х слоёв рубероид марки Рт-350 ГОСТ 10923-82* на горячей битумной мастике.
5. Столлярные изделия окрасить масляной краской

				ТП 901-2-184.91
<i>Наземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12м³/с</i>				
ГИП	Косырев	06.91		
Нач.отд.	Дмитриев	06.91		
Зав.сект.	Лисхарёва	06.91		
Проверил	Жбанова	10.09		
Привязал	Самсонова	10.09		
Инв.Н				
				Общие данные (окончание)
				ПО "Совинтербюд" г. Москва


Фасад по оси "Я"



Фасад по оси "Г"



План на отм. 0.000
0.000 = 114.80



Ведомость проёмов дверей

Марка, поз	Размер проёма, мм
1	900 x 2400

Керамическая плитка ГОСТ 6787-90-13мм


Цементно-песчаный раствор М150-12мм

Бетон кл. В7.5 - 100мм

Утрамбованный щебнем грунт


ПРИВЯЗАН 31.144.7283-ИД 4.1.2		
Проверил	Жбанова	10.09
Привязал	Самсонова	10.09
Инв.Н		

Разрез 1-1



Спецификация элементов заполнения проёмов.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Колич. шт	Масса ед., кг	Примеч.
1	ГОСТ 14624-84	Дверной блок ДНГ-21-9л	1		утепленный
2	СЕРИЯ 1.136-12	Фрамуга деревянная ФВ 03-04	1		



1. Стены толщиной 200мм из 200х300х60х250мм
М 75 (МР3-35) в по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном
ки-бетоне по средней плотности 0,600 и марки бето-
на по морозостойкости F35, ГОСТ 24520-89, на легком
растворе с плотностью в сухом состоянии до 1500 кг/м³.
2. Маты пропиленовые мицераловатные Мт А-100
толщиной 50мм, ГОСТ 24880-94*
3. Данный лист рассматривать совместно с листом 5.

ТП 901-2-184.91

АС


Насосная насосная станция на скважине
снососами ЭЦВ производительностью 3-12 м³/ч

Страница	Лист	Листов
рп	3	


План. Фасады.
Разрезы.

ПО "Совинтервод"
г. Москва

Схема расположения плит покрытия




Разрез 1-1



Спецификация к схеме расположения плит покрытия

Марка. поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во	Масса, ед. кг	Приме- чания
<i>Плиты покрытия</i>					
П1	ЯСИ 00	П1	1	1930	
П2	1.141-1 вып. 60	ПК 30.10-4 гд	2	925	
K1	3.900.1-14 вып. 1	Кольцо стеновое КС 7.3	1	130	
K2	3.900.1-14 вып. 1	Кольцо опорное КОБ	1	50	
KД1	ЯСИ 01	Крышка деревянная КД1	1		
L1	ГОСТ 3634-89/99	Люк чугунный ЛВ	1	69	




План кровли




В зоне опирания плит покрытия выполнить ряд кирличной кладки из кирпича марки 100, уложенного плашмя на растворе.

ПРИВЯЗАН		31.144.7283-ИД 4.12
Проверил	Жбанова	10.09
Привязал	Самсонова	10.09
Инв.Н		

								TП 901-2-184.91	AC		
Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м ³ /ч											
ГИП	Касарев	10/10	06.91						Стадия	Лист	Листов
Науч.отд.	Дмитриев	Сергей	06.91						РП	5	
Зав.сект.	Пискорёб	Л.И.	11.11								
Вед.цех	Селяметов	Андрей	06.91								
Н.контр.	Цветков	А.С.	Чт.								
Схема расположения плит покрытия План кровли									ПО "Собинтербод" г. Москва		



Ведомость перемычек

Марка, поз.	Схема сечения
ПБ1	

Спецификация.


Марка поз.	Обозначение	Наименование	Колч. шт	Масса ед., кг	Примеч.
		<u>Перемычки</u>			,
СЕРИЯ 1.038.1-1 вып.1	2ПБ16-2		3	65	
		<u>Утепление наружных стен</u>			
		Штукатурка по сетке b=30мм	52.30		м ²
ОАО "ТИЗОЛ"	Утеплитель ПФ b=50мм		2.62		м ²
		<u>Кровля</u>			
ООО "ТИЗОЛ"	Утеплитель ППЖ-200		0.735		м ³
	Изопласт		29.4		(расход на 2 слоя) м ²
	Цементно-песчаная стяжка		14,7		м ²
	ЧГОЛОК $\frac{50 \times 50 \times 5 - B}{GOST 8509-86}$		1,6=3м	2	11,3
					ТОКОД ВОДА

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 3, 7.
 2. Молниезащита выполняется из арматуры ф 8А1 по ГОСТ 5781-82*, укладываемой по контуру здания, крепление по месту. Все соединения сварные.
 3. Расход материала на молниезащиту: арматура ф 8 А1 ГОСТ 5781-82* - 4,0кг.

TN 901-2-184.91

				ТП 901-2-184.91	АС
				Насосная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м ³ /ч	
ГИП	Косарев	М.И.	06.91		Страница
Нач.отд.	Дмитриев	Сан.	06.91	Лист	Листов
Зав.секц.	Пискорёва	Л.Ш.	06.91		
Вед.инж.	Селятетова	Фан.	06.91		
Н.контр.	Цветков	Л.А.	06.91	Узлы I, II, III, IV	РП 6
				Планы молниезащиты	ПО "Собинтервод" г. Москва

Спецификация.



Марка поз.	Обозначение	Наименование	Колч. шт.	Масса ед., кг	Примеч.
		Фундаментные блоки			
4	ГОСТ 13579-78*	ФБС 24.4.6-т	10	1300	W6
4-9	ГОСТ 13579-78*	ФБС 9.4.6-т	34	470	W6
3-12	ГОСТ 13579-78*	ФБС 12.4.3-т	8	310	W6
		Фундаментные плиты			
Р16.24	ГОСТ 13580-85	ФЛ6.24-4	4		W6
Р16.12	ГОСТ 13580-85	ФЛ6.12-4	2		W6
	ГОСТ 13580-85	Сетки ø12АIII с ячейкой 100x100	1,0	19,54	м ²
	ГОСТ 7473-94	Бетон кл.B15, W6	0,87		м ³
		Щебеночная подготовка в=100мм	1,14		м ³
	ГОСТ 3262-95*	ТРЧБЛ 50х35 L=3900	2	18	

1. Данный лист см. с л. 3. III 901-2-164.91

2. Инженерно - геологические изыскания площадки под строительство "Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Югорске" проведены на основании письма заказчика ООО "Гранит", в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к водно - ледниковой равнине. Абсолютные отметки поверхности 112,95 - 113,50м.

В геолого - литологическом строении района принимают участие флювиогляциальные отложения среднечетвертичного возраста, представленные песком мелким и песком средней крупности средней плотности и рыхлыми песками пылеватыми средней плотности, супесями пластичными и суглинками полутвердыми. Пески преимущественно насыщенные водой. В песках часто отмечаются включение гравия и мелкой гальки.

Грунтовые воды распространены повсеместно, отмечены на глубине 2,0 - 2,5м.

Нормативная глубина промерзания минеральных грунтов составляет 2,8м.

3. Фундаментные блоки монтировать на цементном растворе М100.

4. Поверхность стен, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

5. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из цементного раствора состава 1:2.

6. Производство работ выполнять в соответствии со СНиП ч.III.


ГИП	Пономарев	<i>Пономарев</i>	10.09.	Привязан	З1144.7283-ИЛО 4.1.2	
Нач.отдела	Ивановских	<i>Ивановских</i>	10.09			
Проверил	Дягилева	<i>Дягилев</i>	10.09			
Привязал	Самсонова	<i>Самсонов</i>	10.09			
Имя N						

Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в г.Югорске

Тадоры-2213-15-АЛ

Проект реконструкции школы на 70 учащихся в деревне Пальчино

446041



Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка экранного изделия	Изделия армогурные								Безу	
	Армогурда класса									
	A I				A III					
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 5781-82*					
	Ф8	Ф10	Ф12		Шт020	Ф14	Ф18	Шт020		
П1	6.3	5.0	1.3		12.6	57.0	25.4	82.4	95.0	

http://www.ijerpi.org/ 21.144.228.21-UNI_41


Проверил	Жбанова	<i>Жбанов</i>	10.
Привязал	Самсонова	<i>Самсонов</i>	10.
Инв.Н			

Формат	Зона	Номер	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		103.		<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
			3.006.1-2.87, вып. 2	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСАРТИ И ТОННЕЛИ ИЗ АОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ <u>Сборочные единицы</u>		
		1	3.006.1-2.87, вып. 4	СЕТКА ФРМОГУРНОД СТ-10-2	1	63.3
				<u>Детали</u>		
54	2			Ф18АIII ГОСТ 5781-82*, Р=3180	4	6.36кг
54	3			Ф10АII ГОСТ 5781-82*, Р=2680	3	1.65кг
54	4		3.400-7, вып. 1/87	Петля для подъема М12-150	2	0.66кг
54	5			Ф18АIII ГОСТ 5781-82*, Р=1330	8	2.66кг
				<u>Материалы</u>		
				Бетон В25		0.77м


Прием для подъема поз. 4 привязать базальной прободлойкой к арматурным стержням сетки поз. 1

				901-2-184.91	АСИ 00



Порядок	Поз.	Обозначение	Наименование	Ном.	Примечания
			<u>Детали</u>		
54	1	ЯСИ 01.00.001	Щит Доска З сорт 25x200x650 ГОСТ 8486-86*Е	4	
54	2	ЯСИ 01.00.002	Ребро Доска З сорт 35x50x120 ГОСТ 8486-86*Е	2	
54	3	ЯСИ 01.00.003	Накладка Доска З сорт 25x60x620 ГОСТ 8486-86*Е	3	
			<u>Стандартные изделия</u>		
4			Гвозди К 3.0x70 ГОСТ 4028-63*		0.09 кг



Pages 1-1



Разрез 2-2



ПРИВЯЗАН:		31.144.7283-ИЛО	41.2
Проверил	Жбанова	<i>Жбанов</i>	10.09
Привязал	Самсонова	<i>Самцов</i>	10.09
Инв.Н			

1. Расход пиломатериалов на крышку - 0.02 м³
 2. Древесину пропитать антисептическим составом в соответствии с требованиями СНиП ~~III-19-76~~ 2.03.11-85 "Древянные конструкции"

				ТП 901-2-184.91	ЯСИ 01
ГИП Косарев	М.К.	06.91	Крышка деревянная КД-1	Стадия	Масса

Ведомость чертежей основного комплекта ОВ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	ПЛАН. РАЗРЗ 1-1	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
<u>Ссылочные документы</u>		
5.904-51	Зонты и дефлекторы вентиляционных систем	
5.904-45	Узлы перехода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий. Узлы прохода общего назначения	
<u>Прилагаемые документы</u>		
Таборы-2213-15 - ОВ. С	Спецификация оборудования, Альбом 3	
ОВ. ВМ	изделий и материалов.	Альбом 4

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами

Генеральный инженер проекта *Р.К. Касарев* Касарев А.А.

Проект отопления и вентиляции разработан на основании исходных материалов:

II технического задания;

2/архитектурно-строительных чертежей;

Отопление электропечами с автоматическим регулированием для поддержания внутренней температуры воздуха станции +10 °C

Вентиляция вытяжная естественная. Материал воздуховода-сталь тонколистовая по ГОСТ 19904-91*

Документация,ложенная в основу проектирования: СНиП 23-02-2003; СНиП 41-01-2003 ; СНиП 2.04.02-84*

Инсталляцию систем вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85

Сопротивление теплопередаче конструкций ограждающих

t _н , °C	Наруж.стена		Покрытие	
	Б. мн	R ₀ , м ² ·ч/°C ккал.	Б. утепл. мм	R ₀ , м ² ·ч/°C ккал.
-20	400	0.689	80	0.917
-30			100	1.067
-41	600	0.942	130	1.297

ГИП	Пономарев	<i>Ф.И.О.</i>	10.09	ПРИВЯЗАН	31.144.7283-ИЛО 4.1.2
Нач.отдела	Кузьминичева	<i>Ф.И.О.</i>	10.09		
Проверил	Москвина	<i>Ф.И.О.</i>	10.09		
Привязал	Чичбина	<i>Ф.И.О.</i>	10.09		
Инв.№					

ТП 901-2-184.91

08

Наземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м³/ч

Страница	Лист
рп	1
	2

ГИП	Касарев	<i>Ф.И.О.</i>	06.91
Нач.это.	Келенбет	<i>Ф.И.О.</i>	06.91
Проб.	Панфиль	<i>Ф.И.О.</i>	06.91
Инж.	Дедовский	<i>Ф.И.О.</i>	06.91

Общие данные по Собингер

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия и материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, единицы изм.	Примечание
	НАСОСНАЯ ОТДЫШКА							
1.	Электронагревательная печь N=1 кВт при t _{н.} = -37°C	ПЭТ-4		Учреждение УМ-216/9 г. Калининград	шт	4	4,8	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ							
1.	Диффузор Ø 315	Д.315.00.000 с.5.904-51			шт	1	8,3	
2.	Узел прохода	УП2-II с.5.904-10			шт	1	55,2	
3.	Воздуховед из тонколистовой стали S = 0,5мм Ø 200	ГОСТ 19904-91*			м	1		
4.	Переход из тонколистовой стали S = 0,5мм Ø 200x315	ГОСТ 19904-91*			м	0,2		

Привязан 31.144.7283-ИЛО 41.2		
Проверил	Москвина	10.09
Привязал	Шувина	10.09
Инв.Н		

Изм	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Техник	Чамонтова	Пар	28.11		
Вед. инж.	Иванова	Пар	18.12		
ГИП	Макарова	Пар	18.12		


Табора-2213-15-08.с

Спецификации оборудования,
моделей и материалов


Стадия	Лист	1	Листов
П		1	

ТП 901-2-184.91 - Альбом 1

ПЛАН



РАЗРЕЗ 1-1



ПРИВЯЗАН	31.144.7283-ИДО	41.2
Проверил	Москвина	10.09
Привязал	Цубина	10.09
Инв.Н		

901-2-184.91

08

Наземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м³/ч		
Стадия	Лист	Листов
ДП	2	
План.	Разрез 1-1	Л.о. Собинтервод