



**Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания
«ВТОРМА»**

***Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в
г.Югорске***

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3 Технологические и конструктивные
решения**

**Книга 3
Система электроснабжения**

31.144.7283-ТКР 3.3

Том 3

2009 год



**Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-строительная компания
«ВТОРМА»**

***Многоэтажная застройка мкр.5А
(инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в
г.Югорске***

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3 Технологические и конструктивные
решения**

**Книга 3
Система электроснабжения**

31.144.7283-ТКР 3.3

Том 3

Главный инженер

Б.С. Каримов

Главный инженер проекта

Л.С. Пономарев

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 3

Обозначение	Наименование	Стр.	Примеч.
31.144.7283-ТКР 3.3.С	Содержание книги 3	1	
31.144.7283-ТКР 3.3.РД	Состав разработчиков документа	2	
31.144.7283-ТКР 3. С	Состав тома	3	
31.144.7283-СП	Состав проектной документации	4	
31.144.7283-ТКР 3.3.ПЗ	Текстовая часть	5...17	
	Графическая часть:		
31.144.7283-00-ЭС, л.1	Однолинейная расчетная схема электроснабжения 10кВ	18	
31.144.7283-00-ЭС, л.2	Однолинейная расчетная схема электроснабжения 0,4кВ	19	
31.144.7283-00-ЭС, л.3	Электроснабжение 10кВ и 0,4кВ	20	
31.144.7283-00-ЭС, л.4	Расчетная схема наружного освещения	21	
31.144.7283-00-ЭС.СО, л.1...6	Спецификация на электроснабжение 10кВ и 0,4кВ	22..27	

Согласовано

№ подл.	Подп. и дата	Взам инв. №			
			.	.	.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Пономарев		09.09	
Нач. ЭТО		Третьякова		09.09	
Нормоконт.		Ивановских		09.09	
Проверил		Третьякова		09.09	
Составил		Нартова		09.09	

31.144.7283-ТКР 3.3.С

Содержание книги 3



СОСТАВ РАЗРАБОТЧИКОВ ДОКУМЕНТА

№ № п/п	Отдел	Должность	Фамилия И.О.	Подпись
1	2	3	4	5
1	Общий отдел	Главн. Инженер	Каримов Б.С.	
2	Общий отдел	ГИП	Пономарев Л.С.	
3	ТО	Нормоконтроль	Ивановских В.А.	
4	ЭТО	Нач. отдела	Третьякова Н.В.	
5	ЭТО	Нач. группы	Нартова О.В.	

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ТКР 3.3.РД	Лист
							1

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3

Обозначение	Наименование	Стр.	Примеч
31.144.7283-ТКР 3 С	Содержание тома 3. Технологические и конструктивные решения.		
31.144.7283-ТКР 3.1	Книга 1. Водопотребление и водоотведение.		
-ТКР 3.2	Книга 2. Тепловые сети.		
-ТКР 3.3	Книга 3. Система электроснабжения.		
-ТКР 3.4	Книга 4. Наружные сети связи.		

						31.144.7283 – ТКР 3 С		
Изм	Кол.уч	лист	№док	подпись	дата			
ГИП		Пономарев				СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3	стадия	лист
Нач. СТО		Кузьмичева					П	1
Нормоконтроль		Ивановских						1
Разработал		Строителева		08.09				
Разработал		Нестерова		08.09				
Разработал		Шубина		08.09				
Разработал		Шаманаева		08.09				



СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Линейные объекты			
Раздел 1 Пояснительная записка			
1	31.144.7283-ПЗ	Общая пояснительная записка.	
Раздел 2 Проект полосы отвода			
2	31.144.7283-ППО 2.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ППО 2.2	Книга 2 Тепловые сети	
	31.144.7283-ППО 2.3	Книга 3 Система электроснабжения	
	31.144.7283-ППО 2.4	Книга 4 Наружные сети связи	
Раздел 3 Технологические и конструктивные решения			
3	31.144.7283-ТКР 3.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ТКР 3.2	Книга 2 Тепловые сети	
	31.144.7283-ТКР 3.3	Книга 3 Система электроснабжения	
	31.144.7283-ТКР 3.4	Книга 4 Наружные сети связи	
Раздел 4 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта			
4	31.144.7283-ИЛО 4.1	Книга 1 Водопотребление и водоотведение	
	31.144.7283-ИЛО 4.2	Книга 2 Система электроснабжения	
Раздел 5 Проект организации строительства			
5	31.144.7283-ПОС	Проект организации строительства	
Раздел 6 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта			
6	31.144.7283-ПОД	Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта	
Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды			
7	31.144.7283-ООС	Мероприятия по охране окружающей среды	
Раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			
8	31.144.7283-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
Раздел 9 Смета на строительство			
9	31.144.7283-СМ	Сметная документация	

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

31.144.7283-СП

**СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ**

Стадия	Лист	Листов
П	1	1
 БОРМА ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		

Копировал:

Формат А4

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТВОЙ ЧАСТИ

№ разделов	Наименование разделов	Номера листов
1	Основание для проектирования	3
2	Исходные данные	3
3	Климатические и инженерно-геологические условия	3
4	Электроснабжение 10кВ	4
5	Электроснабжение 0,4кВ. Наружное освещение	5,6
6	Проверка трансформаторов тока на термическую и динамическую устойчивость	7
7	Расчетно-пояснительная записка по определению токов короткого замыкания и проверке релейной защиты	8

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	31.144.7283-ТКР 3.3.ПЗ		
ГИП	Пономарев			09.09		Содержание текстовой части	Стадия	Лист
Нач. ЭТО	Третьякова			09.09			П	1
Нормоконт.	Ивановских			09.09				13
Проверил	Нартова			09.09				
Составил	Крижановская			09.09				



Проектная организация заверяет, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

(Пономарев Л.С.)

						31.144.7283-ТКР 3.2	Лист
Н уч.	Лист	Н док.	Подпись	Дата			

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Основанием для разработки проекта электроснабжения 10кВ и 0,4кВ МКР-5А в г.Югорске является:

- муниципальный контракт №140/08 ПНР с КЖК и СК г.Югорск.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Проект электроснабжения выполнен на основании:

- задания на проектирование №37 от 02.07.2008г.
- технических условий №KC-06/06 от 13.02.2006г., выданных ОАО «ЮТЭК-Югорск»;
- письма №181 от 22.03.2010г., выданного ОАО «ЮТЭК-Югорск»;
- письма №687 от 01.09.2010г., выданного ОАО «ЮТЭК-Югорск»;
- письма №710/25/355 от 14.09.2010г., выданного филиалом ОАО «Тюменьэнерго»

Урайские электрические сети;

- рабочего проекта №04-06-01-ЭМ «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.Югорск» выполненного ООО «ГРАНИТ» г.Самара.

3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

Местоположение площадки проектируемого строительства физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) - в г.Югорск, ул. Декабристов, Ханты-Мансийского АО Тюменской области.

На основании технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «КЕРН» в 2007году по объекту ФСКа в геоморфологическом отношении район работ приурочен к водно-ледниковой равнине.

В геологическом строении проектируемой территории принимают участие отложения среднечетвертичные водно-ледниковые отложения.

Геолого-литологический разрез территории представлен песками мелкой и средней крупности, средней плотности с прослойками рыхлых песков; песками пылеватыми, среднеплотными; супесью пластичной. Пески большей частью насыщены водой. В песках часто отмечаются наличие гравия и мелкой гальки. В верхней части разреза под почвенно-растительным слоем до глубины 0,3-0,9м залегают покровные суглинки полутвердые, тиксотропные.

Уровень грунтовых вод выдержан по простиранию и устанавливается на глубине 2,0-2,50м.

Глубина проникания нулевой температуры в грунт в данном районе составляет - 2,80м.

Опасные природные процессы в данном районе не зафиксированы.

Н уч.	Лист	Н док.	Подпись	Дата		Лист
						3

31.144.7283-00-ТКР.ПЗ

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ

Для электроснабжения ФСКа запроектирована двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4 мощностью 2x630 кВА производства Ижевский завод высоковольтного оборудования ООО «Абсолют» с кабельными вводами 10кВ и кабельными выводами 0,4кВ.

Одним источником электроснабжения 10кВ проектируемой ТП является существующая ПС «Хвойная» (I секция), точка подключения – существующая оп. №15 ВЛ-10кВ, ф. «16 МКР».

Вторым источником электроснабжения 10кВ проектируемой ТП является существующая ПС «Хвойная» (II секция), точка подключения – существующая оп. №16 ВЛ-10кВ, ф. «ПМК-3-1».

Питание от точек подключения до проектируемой 2БКТП осуществляется кабельными линиями ААБл-3х95-10, проложенными в земляных траншеях. На участке Г - Д - переход через автодорогу способом прокола, см – ЭС, л.4.

Кабели прокладываются в земляных траншеях на глубине 0,7 м от планировочной отметки в слое песка и земли, не содержащей строительного мусора; по всей длине кабели защищаются кирпичом, а при пересечении с автодорогами и инженерными коммуникациями – асбоцементными трубами (нормаль А5-92). Расстояние между траншеями – 1м.

На основании Постановления Правительства РФ от 24.09.2010г. №759 «О совершенствовании порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям», п.7.8 ТУ должен быть выполнен сетевой организацией – ОАО «ЮТЭК-Югорск». Если резервный кабель ААБл-3х185-10 п.7.8 ТУ, также как и другое оборудование для ПС «Хвойная» по спецификации л.3 инв. 31.144.7283-00-ЭС.С, будет приобретено и смонтировано за деньги заказчика, в договоре на технологическое присоединение должны быть учтены данные мероприятия. При этом размер платы за технологическое присоединение для заказчика должен быть уменьшен на стоимость мероприятий, выполняемых заказчиком.

В проекте произведена проверка существующих фидеров 10кВ «16 МКР» и «ПМК-3-1» до точек отпайки и проектируемых кабельных линий до 2БКТП по длительному допустимому току на подключение дополнительной нагрузки, по падению напряжения и по токам короткого замыкания.

Расчет токов короткого замыкания, релейной защиты см. расчетно-пояснительную записку по определению токов короткого замыкания и проверке релейной защиты (ЭС, л.1.5...1.11).

На существующих отпаечных опорах №15 и №16 ВЛ-10кВ установить разъединители РЛНД.1-10/400У1 и комплекты ОПН-10/11-10(II)УХЛ1 со стороны потребителя, после разъединителя.

При спуске с опор 10кВ в кабельную траншую, кабели защитить трубой Д-М-80х3,5, L=2м.

На опорах №15, №16 выполнить защитное заземление. Способ выполнения защитного заземления, см. л. ЭС-4. На опорах заземлению подлежат все металлические конструкции (крюки, штыри, кронштейн для установки кабельной муфты, рама и привод разъединителя). Соединения выполняются болтовым или сварным способом.

Установка подстанции выполняется на фундаментную плиту. Установку 2БКТП выполнить в соответствии с листом ЭС-6.

Вокруг 2БКТП заложить контур заземления, состоящий из вертикальных электродов (уголок 50х50х5, L=3,0м), соединенных между собой стальной полосой 40х5, которая прокладывается на глубине 0,5м от поверхности земли (см. л. ЭС-6). Присоединение заземляющей полосы к вертикальным электродам и нейтрали трансформаторов выполнить с помощью сварки.

						31.144.7283-00-ТКР.ПЗ	Лист
Н уч.	Лист	Н док.	Подпись	Дата			

5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

По степени надежности электроснабжения электроприемники здания физкультурно-оздоровительного комплекса относятся к потребителям II категории.

Согласно представленного проекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Югорск», инв. № 04-06-01-ЭМ расчетная мощность в аварийном режиме состоит из следующих составляющих:

1. Мощность ВУ1: $\Sigma P_{\text{прав}}=139,2 \text{kVt}$; $I_{\text{ав}}=249,2 \text{A}$
2. Мощность ВУ2: $\Sigma P_{\text{прав}}=92,6 \text{kVt}$; $I_{\text{ав}}=171,8 \text{A}$
3. Мощность ВУ3: $\Sigma P_{\text{прав}}=118,7 \text{kVt}$; $I_{\text{ав}}=212,4 \text{A}$
4. Мощность ВУ4: $\Sigma P_{\text{прав}}=189,9 \text{kVt}$; $I_{\text{ав}}=339,8 \text{A}$
5. Мощность ВУ5: $\Sigma P_{\text{прав}}=188,8 \text{kVt}$; $I_{\text{ав}}=337,9 \text{A}$
6. Мощность ВУ6: $\Sigma P_{\text{прав}}=197,7 \text{kVt}$; $I_{\text{ав}}=353,8 \text{A}$
7. Мощность насосной: $P_p=7 \text{kVt}$, $I_p=16,4 \text{A}$

Суммарная расчетная мощность проектируемой 2БКТП в аварийном режиме с учетом коэффициентов спроса (K_c выбираются по табл. 6.13 СП 31-110-2003) составляет 790кВт. Коэффициент перегруза трансформаторов: $K_p=790/579,6=1,4$.

К установке в проектируемой 2БКТП принимаются силовые трансформаторы мощностью 630кВА.

Расчетная мощность нагрузок на I с.ш. проектируемой 2БКТП в рабочем режиме без учета коэффициентов спроса состоит из следующих составляющих:

1. Мощность ВУ1: $\Sigma P_{p1}=115,4 \text{kVt}$; $I_{p1}=206,5 \text{A}$
2. Мощность ВУ2: $\Sigma P_{p1}=46,4 \text{kVt}$; $I_{p1}=83,1 \text{A}$
3. Мощность ВУ3: $\Sigma P_{p1}=54,0 \text{kVt}$; $I_{p1}=96,7 \text{A}$
4. Мощность ВУ4: $\Sigma P_{p1}=100,7 \text{kVt}$; $I_{p1}=180,2 \text{A}$
5. Мощность ВУ5: $\Sigma P_{p1}=81,1 \text{kVt}$; $I_{p1}=145,1 \text{A}$
6. Мощность ВУ6: $\Sigma P_{p1}=130,8 \text{kVt}$; $I_{p1}=234,1 \text{A}$
7. Мощность насосной: $P_p=7 \text{kVt}$, $I_p=16,4 \text{A}$

Суммарная расчетная мощность на Ic.ш. проектируемой 2БКТП в рабочем режиме с учетом коэффициентов спроса (K_c выбираются по табл. 6.13 СП 31-110-2003) составляет 454,5кВт. Загрузка трансформатора составляет 78,4%.

Расчетная мощность нагрузок на II с.ш. проектируемой 2БКТП в рабочем режиме без учета коэффициентов спроса состоит из следующих составляющих:

1. Мощность ВУ1: $\Sigma P_{p2}=39,2 \text{kVt}$; $I_{p2}=70,2 \text{A}$
2. Мощность ВУ2: $\Sigma P_{p2}=56,5 \text{kVt}$; $I_{p2}=101,1 \text{A}$
3. Мощность ВУ3: $\Sigma P_{p2}=77,9 \text{kVt}$; $I_{p2}=139,4 \text{A}$
4. Мощность ВУ4: $\Sigma P_{p2}=110,3 \text{kVt}$; $I_{p2}=197,4 \text{A}$
5. Мощность ВУ5: $\Sigma P_{p2}=128,7 \text{kVt}$; $I_{p2}=230,3 \text{A}$
6. Мощность ВУ6: $\Sigma P_{p2}=88,9 \text{kVt}$; $I_{p2}=159,1 \text{A}$
7. Мощность наружного освещения: $P_p=4 \text{kVt}$, $I_p=7,1 \text{A}$

Суммарная расчетная мощность на IIc.ш. проектируемой 2БКТП в рабочем режиме с учетом коэффициентов спроса (K_c выбираются по табл. 6.13 СП 31-110-2003) составляет 430,9кВт. Загрузка трансформатора составляет 74,4%.

N уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	31.144.7283-00-ТКР.ПЗ	

Электроснабжение 0,4 кВ ФСКа выполняется от проектируемой 2БКТП взаиморезервируемыми кабельными линиями, проложенными в траншах. Ввод кабелей в здание ФСКа, в электрощитовые 1 и 2, выполнить через приемки. Для электрощитовой 1 и 2 предусмотрено по наружному контуру заземления. Каждый контур заземления состоит из вертикальных электродов (уголок 50x50x5, L=3,0м), соединенных между собой стальной полосой 40x5, которая прокладывается на глубине 0,5м от поверхности земли (см. л. ЭС-4). Присоединение заземляющей полосы к вертикальным электродам и к главной заземляющей шине электрощитовых выполнить с помощью сварки.

Каждая питающая линия рассчитана на полную нагрузку потребителей в аварийном режиме, проверена по потере напряжения и однофазному току короткого замыкания.

Кабели прокладываются в траншее на глубине 0,7 м, под дорогами 1 м от планировочной отметки в слое песка и земли, не содержащей строительного мусора. По всей длине кабели защищаются кирпичом, а при пересечении с автодорогами и инженерными коммуникациями – асбокементными трубами (см. нормаль А5-92).

Расчетный учет предусмотрен на выводах 0,4кВ силовых трансформаторов проектируемой 2БКТП, электронными счетчиками активной и реактивной энергии ПСЧ-4ТМ.05, 3x120...230/208...400В, 5А-7,5А, кл.т.0,5S трансформаторного включения. Счетчики опломбировать.

Наружное освещение территории ФСКа выполняется на металлических опорах, светильники ЖКУ10-250-025У1 с лампами ДНаТ-250. Управление наружным освещением предусмотрено от панели уличного освещения на 2БКТП. Сеть кабельная в земляной траншее.

						31.144.7283-00-ТКР.ПЗ	Лист
Н уч.	Лист	Н док.	Подпись	Дата			

6. Проверка трансформаторов тока на термическую и динамическую устойчивость

Существующие трансформаторы тока, установленные в яч.12 – ТПЛ-10-150/5, не выдерживают подключение дополнительной нагрузки ($I_{нагр}=157,2\text{A}$), поэтому их необходимо заменить на ТПЛ-10-М-200/5.

Заменяемые трансформаторы тока ТПЛ-10-М-200/5, с коэффициентом трансформации $TT=200/5\text{A}$ (яч.12) и существующие трансформаторы тока ТПЛ-10-300/5 с коэффициентом трансформации $TT=300/5\text{A}$ (яч.27) проверены на термическую и динамическую устойчивость при токах короткого замыкания.

Условие термической устойчивости:

$$(I_{1H} \cdot K_t)^2 \geq I_{TH}^2 \cdot t_{TH}, \text{ где}$$

I_{1H} – номинальный ток первичной обмотки ТТ;

K_t – допустимая кратность термической устойчивости (каталожные данные);

$t_{TH}=1\text{сек.}$ – номинальное время термической устойчивости;

$I_{TH} \approx I^\infty = 9484\text{A}$ – номинальный односекундный ток термической устойчивости.

ТПЛ-10-М-200/5

$$(200 \cdot 60)^2 \geq (9,484 \cdot 10^3)^2,$$

$$144 \cdot 10^6 \text{A} \geq 89,5 \cdot 10^6 \text{A}$$

ТПЛ-10-300/5

$$(300 \cdot 45)^2 \geq (9,484 \cdot 10^3)^2,$$

$$182,25 \cdot 10^6 \text{A} \geq 89,5 \cdot 10^6 \text{A}$$

Условие выполняется.

Условие динамической устойчивости:

$$i_d = \sqrt{2} \cdot I_{1H} \cdot K_{дин} \geq i_y, \text{ где}$$

$i_y = 34,87\text{kA}$ – ударный ток;

I_{1H} – номинальный ток первичной обмотки ТТ;

$K_{дин}$ – допустимая кратность тока электродинамической стойкости (каталожные данные).

ТПЛ-10-М-200/5

$$\sqrt{2} \cdot 200 \cdot 265\text{kA} \geq 24,14\text{kA}$$

$$74,95\text{kA} \geq 24,14\text{kA}$$

ТПЛ-10-300/5

$$\sqrt{2} \cdot 300 \cdot 250\text{kA} \geq 24,14\text{kA}$$

$$106,1\text{kA} \geq 24,14\text{kA}$$

Трансформаторы тока установленные в яч.12 и яч.27 удовлетворяют условиям проверки на термическую и динамическую устойчивость.

N уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	31.144.7283-00-ТКР.П3	

7. РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ПРОВЕРКЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Общие указания:

Проверка и расчет релейной защиты выполнен на основании:

- технических условий №КС-06/06 от 13.02.2006г., выданных ОАО «ЮТЭК-Югорск»;
- письма №181 от 22.03.2010г., выданного ОАО «ЮТЭК-Югорск»;
- письма №687 от 01.09.2010г., выданного ОАО «ЮТЭК-Югорск»;
- письма №710/25/355 от 14.09.2010г., выданного филиалом ОАО «Тюменьэнерго»

Урайские электрические сети

В проекте выполнена проверка фидеров «16 МКР» и «ПМК-3-1» по длительному допустимому току, падению напряжения и по токам короткого замыкания.

Результаты проверки фидеров «16 МКР» и «ПМК-3-1» по падению напряжения см. л.1.11.

Расчет токов короткого замыкания см. табл. 1,2, л.л.1.8,1.9.

По результатам проверки существующих фидеров существующие кабели от ПС «Хвойная» до первых опор выдерживают дополнительную нагрузку, а существующий провод АС-70 на обоих фидерах не удовлетворяет условиям проверки по токам короткого замыкания, поэтому его необходимо заменить на АС-120 на участке от первых опор (№№1) до отпаечных опор (№15 и №16).

Произведен проверочный расчет уставок существующих релейных защит, которыми оборудованы ф. «16 МКР» и ф. «ПМК-3-1» на ПС «Хвойная», см. л. 1.10.

Проверена релейная защита ф. «16 МКР» с учетом подключаемой нагрузки. Фидер оборудован максимальной токовой защитой с выдержкой времени на реле РТ40, Iс.з.=200А, t=1,0сек.

По результатам проверки релейной защиты: расчетный ток срабатывания защиты равен 283А. Расчетное значение больше значения тока срабатывания защиты, которой оборудован фидер, поэтому принимаем Iс.з.=300А, уставка реле РТ40 – 7,5А. Время срабатывания защиты $t_{cp}=1$ сек. В связи с увеличением нагрузки ($I_{нагр}=157,2$ А) существующие трансформаторы тока ТПЛ-10-150/5 необходимо заменить на ТПЛ-10-М-200/5.

Проверена релейная защита ф. «ПМК-3-1» с учетом подключаемой нагрузки. Фидер оборудован максимальной токовой защитой с выдержкой времени на реле РТ40, Iс.з.=630А, t=1,0сек.

По результатам проверки релейной защиты: расчетный ток срабатывания защиты равен 373А. Расчетное значение меньше значения тока срабатывания защиты, которой оборудован фидер, поэтому оставляем Iс.з.=630А, существующая уставка реле замены не требует. Время срабатывания защиты $t_{cp}=1$ сек. Существующие трансформаторы тока остаются прежними.

Н уч.	Лист	Н док.	Подпись	Дата	31.144.7283-00-ТКР.ПЗ		Лист
							8

Расчетная схема





Схема замещения



Расчетная схема





Схема замещения



СОГЛАСОВАНО

Подпись и дата

Инициалы подп.

Взам. иниалы

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

31.144.7283-ТКР

лист
9

Расчет токов короткого замыкания

1. Однолинейную расчетную схему электроснабжения 10кВ - см. на листе ЭС-2.
2. Заданное значение т.к.з. ПС Хвойная 110/6кВ - 9,484кА (максимальный режим); - 7,781кА (минимальный режим)

ф. "16 МКР"

Таблица 1

N п/п	Наименование	Обозначение и рас- четная формула	ед. изм.	Численные значения в точках							
				максимальный режим					минимальный режим		
				K1	K2	K3	K4	K5	K1	K2	K3
1	Номинальное напряжение	U _H	кВ	10,5					10,5		
2	Заданное значение периодической составляющей тока короткого замыкания	I _C =I''=I(0,2)=I [∞]	кА	9,484					7,781		
3	Реактивное сопротивление системы	X _C =U _H /(1 ³ *I _C)	Ом	0,639					0,779		
4	Сопро- тивле- ние линий	Активное	на 1км	r _{VL} = r _{табл}	Ом		0,085				0,085
5			на 1км	R _{VL} =r _{VL} *l	Ом		0,021				0,021
6		Реактивное	на 1км	X _{VL} =X _{табл}	Ом		0,039				0,039
7			на 1км	X _{VL} =X _{VL} *l	Ом		0,010				0,010
8	Сопро- тивле- ние линий	Активное	на 1км	r _{VL} = r _{табл}	Ом		0,460				0,460
9			на 1км	R _{VL} =r _{VL} *l	Ом		0,373				0,373
10		Реактивное	на 1км	X _{VL} =X _{табл}	Ом		0,341				0,341
11			на 1км	X _{VL} =X _{VL} *l	Ом		0,276				0,276
8	Сопро- тивле- ние линий	Активное	на 1км	r _{VL} = r _{табл}	Ом			0,329			0,329
9			на 1км	R _{VL} =r _{VL} *l	Ом			0,063			0,063
10		Реактивное	на 1км	X _{VL} =X _{табл}	Ом			0,083			0,083
11			на 1км	X _{VL} =X _{VL} *l	Ом			0,016			0,016
12	Номинальные данные трансформатора при его номинал. напряжении	Мощность		S _H	кВА				630		630
13		Ток		I _H =S _H /(1 ³ *U _H)	А				35		35
14		Индуктивное сопротивление		e _k	%				5,5		5,5
15				X _T =(e _k *U _H *10 ³)/(100*1 ³ *I _H)	Ом				9,625		9,625
16	Результирующее сопротивление до точки к.з.	Активное		ΣR	Ом		0,021	0,394	0,456	0,456	0,021
17		Реактивное		ΣX	Ом		0,649	0,925	0,941	10,566	0,789
18		Полное		Z=1 ³ *R^2+Σ*X^2	Ом		0,649	1,005	1,046	10,576	0,789
19	Периодическая слагающая тока к.з.	I _K =I''=I(0,2)=I [∞] =U _H /(1 ³ *Z)	кА	9,484	9,338	6,030	5,798	0,573	7,781	7,683	5,339
20	Ударный коэффициент	K _U		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
21	Ударный ток к.з.	i _y =K _U *1 ² *I _K	кА	21,14	23,77	15,35	14,76	1,46	19,81	19,56	13,59
22	Мощность к.з.	S _K =1 ³ *U _H *I _K	мВА	172,48	169,83	109,66	105,44	10,42	141,51	139,73	97,10

СОГЛАСОВАНО

Взам. иниц.

Подпись и дата

Исполн. подп.

Изм.	Колич.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата						

31.144.7283-ТКД

лист
10

Ф. "ПМК-З-1"

Таблица 2

N п/п	Наименование	Обозначение и рас- четная формула	ед. изм.	Численные значения в точках									
				максимальный режим					минимальный режим				
				K1	K2	K3	K4	K5	K1	K2	K3	K4	K5
1	Номинальное напряжение	U _Н	кВ	10,5					10,5				
2	Заданное значение периодической составляющей тока короткого замыкания	I _с =I''=I(0,2)=I [∞]	кА	9,484					7,781				
3	Реактивное сопротивление системы	X _с =U _Н /(√3*I _с)	Ом	0,639					0,779				
4	Сопро- тивле- ние линий	Активное	на 1км	r _{вл} = r _{табл}	Ом		0,208				0,208		
5			на 1км	R _{вл} =r _{вл} *l	Ом		0,010				0,010		
6		Реактивное	на 1км	X _{вл} =X _{табл}	Ом		0,079				0,079		
7			на 1км	X _{вл} =X _{вл} *l	Ом		0,004				0,004		
8	Сопро- тивле- ние линий	Активное	на 1км	r _{вл} = r _{табл}	Ом		0,460				0,460		
9			на 1км	R _{вл} =r _{вл} *l	Ом		0,363				0,363		
10		Реактивное	на 1км	X _{вл} =X _{табл}	Ом		0,341				0,341		
11			на 1км	X _{вл} =X _{вл} *l	Ом		0,269				0,269		
12	Номинальные данные трансформатора при его номинал. напряжении	Мощность	S _Н	кВА					630				630
13		Ток	I _Н =S _Н /(√3*U _Н)	А					35				35
14		Индуктивное сопротивление	ек	%					5,5				5,5
15			X _т =(ек*U _Н *10 ³)/(100*√3*I _Н)	Ом					9,625				9,625
16	Результирующее сопротивление до точки к.з.	Активное	ΣR	Ом		0,010	0,374	0,453	0,453	0,010	0,374	0,453	0,453
17		Реактивное	ΣX	Ом		0,643	0,913	0,932	10,557	0,783	1,052	1,072	10,697
18		Полное	Z=√ΣR ² +ΣX ²	Ом		0,643	0,986	1,037	10,567	0,783	1,117	1,164	10,707
19	Периодическая слагающая тока к.з.	I _к =I''=I(0,2)=I [∞] = U _Н /(√3*Z)	кА	9,484	9,425	6,147	5,848	0,574	7,781	7,741	5,428	5,208	0,566
20	Ударный коэффициент	K _у		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
21	Ударный ток к.з.	i _у =K _у *√2*I _к	кА	21,14	23,99	15,65	14,89	1,46	19,81	19,71	13,82	13,26	1,44
22	Мощность к.з.	S _к =√3*U _Н *I _к	мВА	172,48	171,40	111,80	106,36	10,43	141,51	140,78	98,72	94,71	10,30

Согласовано

Взам. илл.

Подпись и дата

Исполн. подл.

												лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата							11

31.144.7283-ТКД

Расчет релейной защиты

N п/п	Наименование	Обозначение, расчетная формула	Наименование линии	
			Ф. "16 МКР"	Ф. "ПМК-3-1"
1	Максимальный рабочий ток, А	I _m	157,2	207,2
2	Коэффициент трансформации трансформаторов тока	П _т	200/5	300/5
3	Минимальн. значение трехфазного тока к.з. в зоне защит	Основной, А	I _{k1} ⁽³⁾	7781
4		За трансформатором, А	I _{k2} ⁽³⁾	566
5	Максимальное значение тока к.з. в зоне защит, А	I _{k3} ⁽³⁾	9484	9484
6	Расчетные коэффициенты	Коэффициент самозапуска	K _{сз}	1,2
7		Схема включения реле	K _{сх}	1,0
8		Надежности	K _н	1,2
9		Возврата реле	K _в	0,8
10	Ток срабатыван. реле I _{ср} и защиты I _{сз}	Расчетный, А	I _{ср} = $\frac{K_n \cdot K_{сх} \cdot K_{сз} \cdot I_m}{K_v \cdot П_т}$	7,5
11		Принятый, А	I _{ср.пр}	7,5
12		Первичный, А	I _{сз} =I _{ср} · П _т	300
13	Чувствительность защиты	В зоне основной защиты	K _ч =0,87 · I _{k1} ⁽³⁾ /I _{сз}	22,56
14		В зоне резервной защиты	K _ч =0,87 · I _{k2} ⁽³⁾ /I _{сз}	—
15		За тр-ром λ/λ ₀	K _ч =0,87 · I _{k3} ⁽³⁾ /I _{сз}	1,64
16	Выбрано токовое реле	Количество и тип	—	РТ40/10 (сущ.)
17		Пределы уставок, А	от до	5-10
18		Номин. ток реле прямого действия, А	I _{р.н.}	—
19	Принятая уставка врем. защиты, сек	t	1,0	1,0
20	Выбрано реле времени	Тип и пределы уставки, сек	—	—
21	Расчетные коэффициенты	Схема включения	K _{сх}	—
22		Надежности	K _н	—
23	Ток сработ. реле I _{ср.о} и защиты I _{со}	Расчетный, А	I _{ср.о} =K _н · I _{k3} ⁽³⁾ /П _т	—
24		Принятый, А	I _{ср.о.пр}	—
25		Первичный, А	I _{со} =I _{ср.о} · П _т	—
26	Выбрано токовое реле	Количество и тип	—	—
27		Пределы уставок тока реле, А	от до	—

Выводы по результатам расчета и проверки релейной защиты см. лл. 1.4, 1.5

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Лист
						12

31.144.7283-ТКР


Наименование участка или назначение линии	Исходные данные								Расчет				Выбран кабель (провод)								
	Напряжение кабеля, кВ	Нагрузка установки		Число линий, гитающих установку	Нагрузка одной наиболее нагруженной линии в режиме		Способ прокладки	Годовое число часов использования максимальной нагрузки	Экономическая плотность тока А (мм ²)	По экономической плотности тока		По току короткого замыкания	Падение напряжения, %	Марка	Количество кабелей и жил и сечение жилы Шт./шт.хмм ²	Длина участка, м	Допустимая нагрузка, А				
		Число установок	(кВт)		Число кабелей (проводов) в линии	Нормальном, А				Сечениe, мм ²	Фактическое время (сек.)										
ф. "16 МКР"																					
КЛ-10кВ от ПС "Хвойная"	10,5	1	2630	157,2	1	1	-	157,2	157,2	в траншее	3000-5000	1,4	112,3	1	9,484	104,2	0,06	ААШв ААБл	3x185 3x185	250 250	310 310
до Оп. N1																					
ВЛ-10кВ от Оп. N1	10,5	1	2630	157,2	1	1	-	157,2	157,2	ВЛ	3000-5000	1,1	142,9	1	9,338	102,6	1,23	AC	1x70	810	265
до Оп. N15																					
КЛ-10кВ от Оп. N15	10,5	1	790	47,2	1	1	-	47,2	47,2	в траншее	3000-5000	1,4	33,7	1	6,030	66,3	1,28	ААБл	3x95	190	205
до 2БКТПт-2х630кВА																					
ф. "ПМК-3-1"																					
КЛ-10кВ от ПС "Хвойная"	10,5	1	3467	207,2	1	1	-	207,2	207,2	в траншее	3000-5000	1,4	148	1	9,484	104,2	0,04	ACБУ	3x150	50	275
до Оп. N1																					
ВЛ-10кВ от Оп. N1	10,5	1	3467	207,2	1	1	-	207,2	207,2	ВЛ	3000-5000	1,1	188,4	1	9,425	103,6	1,54	AC	1x70	790	265
до Оп. N16																					
КЛ-10кВ от Оп. N16	10,5	1	790	47,2	1	1	-	47,2	47,2	в траншее	3000-5000	1,4	33,7	1	6,147	67,5	1,60	ААБл	3x95	240	205
до 2БКТПт-2х630кВА																					
С о г л а с о в а н и е	Подпись и дата	Взам. и.в.н.																			
И.в.н. подл.																					


Для питания проектируемой 2БКТПт-2х630кВА по двум вводам выбраны кабели ААБл-3x95-10, каждый кабель прокладывается отдельно в земляной траншее КТ-1 (расстояние между траншеями 1м). Существующие кабели (от ПС "Хвойная" до первых опор) выдерживают подключение дополнительной нагрузки и удовлетворяют условиям проверки по токам короткого замыкания. Существующий провод АС-70 не удовлетворяет условиям проверки по токам короткого замыкания, провод необходимо заменить на АС-120 на участках от первых опор (N1) до отпаечных опор (N15 и N16).


Иэм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
------	---------	------	-------	---------	------


31.144.7283-ТКР

лист 13









Однолинейную расчетную схему электроснабжения 0,4кВ см.л. З.
Общие указания см.л. 1.2...1.4.

31.144.7283-00-ЭС					
Многоэтажная застройка мкр.5А (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в г.Югорске					
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н. ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП		Пономарев			
Нач. отд.		Третьякова			
Нач. гр.		Нартова			
Проверил		Третьякова			
Разработал		Нартова		09.09	
Расчетная схема наружного освещения.					
КОПИРОВАЛ					

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

23

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, матер.	Завод изготовитель	Ед изд	Кол-во	Масса едкг.	Примеч.
	Кирпич Кр 75/1650/15 ГОСТ 530-80				шт.	1200		
	Песок МФ				м ³	28		
	Труба асбосцементная L=4м, БНТ100				шт.	24		
	ГОСТ 1839-80*							
	Труба стальная толстостенная; 426x11,0;				км	0,01		
	ГОСТ 10704-76*							
	Труба стальная водогазопроводная, Д-М-80х3,5				км/т	0,006 0,044		
	ГОСТ 3262-75*							
	Полоса 4x25-В-2 ГОСТ 103-76* С235 ГОСТ 27772-88				км/т	0,010 0,008		
	<u>Заземление ж/б опоры (2 компл)</u>							
	Уголок 50x50x5-В ГОСТ 8509-86 С 235 ГОСТ 27772-88				км/т	0,015 0,057		
	Полоса 5x40-В-2 ГОСТ 103-76 С 235 ГОСТ 27772-88				км/т	0,01 0,016		
	Катанка d 10мм				км/т	0,04 0,31		
	<u>Заземление БКП</u>							
	Уголок 50x50x5-В ГОСТ 8509-86 С 235 ГОСТ 27772-88				км/т	0,032 0,121		
	Полоса 5x40-В-2 ГОСТ 103-76 С 235 ГОСТ 27772-88				км/т	0,042 0,066		
2	Лист							

31.144.7283-00-ЭС.С0

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№						
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опорного листа	Код оборудования, извещ. матер.	Завод изготовитель	Ед. изд	Кол-во	Масса	Примеч.
	<u>Оборудование для ПС "Хвойная"</u>							
	Трансформатор тока 10кВ ТПЛ-10-М УЭ, 200/5А,			Свердловский завод трансформаторов тока	шт.	3		
	клт. 10Р, ТУ16-2003 ГОСТ 671224.035ТУ							
	Кабель АБи-ЭХ185-10, ГОСТ 18410-73				км	0,25		
	Муфта соединительная термоусаживаемая 10кВ ЭСТ-10-(150-240), ТУ 3559-001-01394461-04				шт.	1		
	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 10кВ, ЭКВТп-10-(150-240)				шт.	1		
	ТУ 3599-002-01394461-04							
	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки 10кВ, ЭКНТп-10-(150-240)				шт.	1		
	ТУ 3599-003-01394461-04							
	Наконечники кабельные медно-алюминиевые 185-16-18-МА-УХЛ3, ГОСТ 9581-80				шт.	6		
	Кирлич Кр 75/1650/15 ГОСТ 530-80				шт.	370		
	Песок М0Ф				м³	7		
	Труба асбосцементная L=4M, БНГ100 ГОСТ 1839-80*				шт.	2		
	Труба стальная водогазопроводная, Д-М-60х3,5 ГОСТ 3262-75*				км/т	0,003 0,022		
	Полюса 4x25-В-2 ГОСТ 103-76*					0,005 0,004		
3	AMCT							

31.144.7283-00-3C.C

КОННОДБА

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№						
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опорного листа	Код оборудования	Завод изготоитель	Ед. изд.	Кол-во	Масса	Примеч.
	Для замены Фидеров №12 и №27	Издел. №1	Изделия, матер.					
	Провод АС-120, ГОСТ 839-80							
	Электроснабжение 0,4кВ							
	Кабель АВББШ-1; ТУ16-705-249-82, сечением:							
	4х16-1				км	0,09		
	4х185-1				км	0,33		
	4х240-1				км	0,17		
	Кабель ВБбшв-1; ГОСТ 16442-80							
	4х240-1				км	0,27		
	Мягра соединительная термоусаживаемая 1кВ				шт.	2		
	4Сп-1-(150-240), ТУ 3559-001-01394461-04							
	Мягра концевая термоусаживаемая внутренней							
	установки 1кВ, 4КВт-1-(150-240)				шт.	24		
	ТУ 3599-002-01394461-04							
	Наконечники кабельные медно-алюминиевые							
	185-16-18-МА-УХЛ3, ГОСТ 9581-80				шт.	32		
	240-16-24-МА-УХЛ3, ГОСТ 9581-80				шт.	16		
	Наконечники кабельные медные							
	240-16-24-М-УХЛ3, ГОСТ 7386-80				шт.	48		
4	AMCT	AMCT						

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№						
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, определяющие оборудование, сырье, матер.	Код оборудования	Завод изготавль	Ед. изм	Кол-во	Масса	Примеч.
	Кирпич Кр 75/1650/15 ГОСТ 530-80				шт.	1030		
	Песок М0Ф				м³	18		
	Труба асбосцементная L=4м, БНГ100				шт.	85		
	ГОСТ 1839-80*							
	<u>Наружный контур (2 компл.)</u>							
	<u>50х50х5-В ГОСТ 8509-86</u>				км/т	0,02 0,075		
	<u>Уголок С 235 ГОСТ 27772-88</u>							
	<u>5х40-В-2 ГОСТ 103-76</u>							
	<u>Полоса С 235 ГОСТ 27772-88</u>							
	<u>Наружное освещение</u>							
	Опора металлическая для двойного светильника	черт. 18-А-4, л1	компл. 16					
	Светильник консольный для наружного освещения ЖКУ 10-250-025У1, IP54	Г. Ревда	шт.	32				
	Лампа ДнаТ-250; 250Вт; ТУ16-675.150-86		шт.	32				
	Кабель АВБбШВ-1; ТУ16-705-249-82, сечением:							
	3x16							
	4x16							
	Кабель ВВГ-Эх2,5-0,66 ГОСТ 16442-80							
5								

31.144.7283-00-3C.C

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№						
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опорного листа	Код оборудования, изготавливаемый матери	Завод изготавлятель	Ед. изм	Кол-во	Масса	Примеч.
	Кирпич Кр 75/1650/15 ГОСТ 530-80				Шт.	1960		
	Песок М0Ф				М³	41,5		
	Труба асбосцементная L=4м, БНТ100				Шт.	16		
	Бетон марки 100				М³	8,5		
	<u>Цоколь опоры</u>				Компл.	16		
	Материалы для изготовления:							
	Полоса Б-2 40x4 ГОСТ 103-76* В Ст3 Кп-2 ГОСТ 585-79*	-0,59 кг						
	Лист 5 2х150х175; ГОСТ19904-74*	-0,35 кг						
	Головка предохранителя Е27 Г1-10/380	-2 шт.						
	Основание предохранителя Е27П-25/380	-2 шт.						
	ГОСТ 1138-73*							
	Плавкая вставка Е27В1; 10А	-2 шт.						
6	6							

31.144.7283-00-3С.С