

1	2	3	4
Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20В	шт.	6	
Изолятор подвесной ПС-70Е	шт.	12	
Зажим плащечный ПС-2	шт.	6	
Зажим петлевой ПА-3	шт.	6	
Зажим заклинивающийся НЗ-2	шт.	6	
Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	8	
Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	шт.	10	
Монтаж питающего провода АС 95/16 с опоры 10кВ к КТП-40кВА	п.м.	40	
Устройство защитного заземления			
Сталь полосовая 40х5 ГОСТ 103-76	м/кг	158/247,92	
Сталь угловая 50х50х5 В ГОСТ 8509-86	кг/шт.	1450/125	
Провод ПВ-1 с медной жилой сечением 10мм ²	п.м.	109	
Сталь круглая Ø12мм	кг	24,50	0,89
Болт М16-8g35.46	шт.	8	
Шайба 16	шт.	8	
Гайка М16-7Н5	шт.	8	
Анкер-болт М12х30	шт.	10	
Болт М8	шт.	432	
Шайба М8	шт.	844	
Гайка М8	шт.	452	
Пусконаладочные работы			
Пуско-наладка двухобмоточного трансформатора напряжением 10кВ мощность 0,025МВА	шт.	1	
Пуско-наладка ШАУО	шт.	1	
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1кВ	фази ровка	1	
Определение удельного сопротивления грунта	шт.	4	
Измерение сопротивления растеканию тока заземления ж/б опоры	шт.	1	
Измерение сопротивления растекания тока контура с диагональю до 20 метров	шт.	2	
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабелей напряжением до 10кВ	линия	35	

ИИ	
ИС	
З	

						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	