


электрическим сетям ОАО «ЮРЭСК» и выполнить в соответствии с требованиями ПП РФ № 442 от 04.05.2012 г., гл.1.5 ПУЭ.

- 11.2. Проектную документацию согласовать с ОАО «ЮРЭСК» и со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.
12. Предусмотреть мероприятия обеспечивающие качество электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97 на границе балансовой принадлежности электрических сетей.
13. Получить в ОАО «ЮРЭСК» акт осмотра (обследования) электроустановки.
14. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств и фактический прием (подача) напряжения будет произведено после оформления Акта о технологическом присоединении на электроснабжение объекта, составления Акта разграничения балансовой принадлежности сторон и Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, оформления договора на электроснабжение.
15. Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Генеральный директор

Б.И. Берлин

Зам. Ген. Директора
по экономике и финансам
Соколовский А.В.
Дов. 5 от 17.01.2014



А.В. Денисенко
8 (3467) 31-85-95, доб. 9-14-22

