Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки агрегата	Вентилятор: Тип, исполнение по взрывозащите	Вентилятор: N°	Вентилятор: Pc, Па	Вентилятор: Положение	Вентилятор: L, м³/час	Вентилятор: P, Па	Электродвигатель: Тип, исполнение по взрывозащите	Электродвигатель: N, кВт	Электродвигатель: n, об/мин	Утилизация: Промежут. ТО: нагр./охлад.	Электрокалорифер: Т-ра нагрева от	Электрокалорифер: Т-ра нагрева до	Электрокалорифер: Расход тепла, кВт	Электрокалорифер: ΔP, Па	Воздухонагреватель: Т-ра нагрева от	Воздухонагреватель: Т-ра нагрева до	Воздухонагреватель: Расход тепла, кВт	Воздухонагреватель: ΔP, Па	Воздухоохладитель: Тип	Воздухоохладитель: N°	Воздухоохладитель: Кол.	Воздухоохладитель: Т-ра охлаж-я от	Воздухоохладитель: Т-ра охлаж-я до	Воздухоохладитель: Расход холода, кВт	Воздухоохладитель: ΔP, Па	Фильтр: Тип	Фильтр: N°	Фильтр: Кол.	Фильтр: ΔP, Па	Фильтр: Концентрация мг/м³: начальная	Фильтр: Концентрация мг/м³: конечная	Примечание
П1	1	Тренажерный зал. Зал борьбы.	КЦКП-С2-	3				7520	852	А100L4	4,0	1435		-41	-25,8	38,4	21,1	-25,8	18	110,0	49,1								G3		1	142			
П2	1	Раздевалка М Раздевалка Ж	КЦКП-С2-	3,15				3205	748	А80В4	1,5	1420		-41	-28,4	13,5	21,1	-28,4	25	57,0	63,4								G3		1	138,3			
П3	1	Зал восточных единоборств	КЦКП-С2-	3,15				2400	687	А80А4	1,1	1420		-41	-24,2	13,5	21,1	-24,2	18	34,0	26,4								G3		1	133			
П4	1	Зал бокса Зал аэробики	КЦКП-С2-	5				5920	782	А100S4	3,0	1395		-41	-29,4	23,0	24,2	-29,4	18	94,0	64,2								G3		1	145,2			
П5	1	Стрелковый тир	КЦКП-С2-	3,15				3675	790	А90L4	2,2	1390		-41	-19,1	27,0	52,8	-19,1	16	43,0	61,6								G3		1	142,1			
П6	1	Универсальный игровой зал	КЦКП-С2-	20				21540	1207	АИР160S4	15,0	1460		-41	-28	94,0	19,8	-28	18	332,0	49,6	ВОВ243.1			+24,2	+15,5	87,0	143	G3		1	148,2			
П7	1	Универсальный игровой зал	КЦКП-С2-	20				21540	1207	АИР160S4	15,0	1460		-41	-28	94,0	19,8	-28	18	332,0	49,6	ВОВ243.1			+24,2	+15,5	87,0	143	G3		1	148,2			
П8	1	Раздевалка М Раздевалка Ж	КЦКП-С2-	3,15				3450	777	А80В4	1,5	1420		-41	-29,3	13,5	23,8	-29,3	25	63,0	83,3								G3		1	140,2			
П9	1	Вестибюль	КЦКП-С2-	8				8440	681	А100L4	4,0	1435		-41	-27,4	38,4	25,4	-27,4	16	123,0	59,3								G3		1	146			
П10	1	Универсальный тренировочный зал	КЦКП-С2-	10				10600	856	А112М4	5,5	1450		-41	-28,8	43,2	21,0	-28,8	18	166,0	52,7								G3		1	147			
П11	1	Раздевальные	КЦКП-С2-	3,15				2025	657	А80А4	1,1	1420		-41	-21,1	13,5	10,0	-21,1	25	31,0	23								G3		1	131,0			
П12	1	Кафе	КЦКП-С2-	3,15				3955	717	А90L4	2,2	1390		-41	-20,6	27,0	59,5	-20,6	18	51,0	74,7								G3		1	144,5			
П13	1	Служебные помещения	КЦКП-С2-	3,15				2830	616	А80А4	1,1	1420		-41	-26,8	13,5	17,2	-26,8	20	44,0	43,2								G3		1	135,6			
П14	1	Бильярдная	КЦКП-С2-	3,15				3630	869	А80В2	2,2	2820		-41	-29,9	13,5	25,9	-29,9	18	58,0	68,6								G3		1	141,7			
П15	1	Спортзал для настольного тенниса	КЦКП-С2-	3,15				2300	781	А80А2	1,5	2835		-41	-23,5	13,5	12,3	-23,5	18	32,0	24,6								G3		1	132,3			
П16	1	Конференц-зал	КЦКП-С2-	10				8000	798	А100L4	4,0	1435		-41	-24,9	43,2	13,3	-24,9	18	115,0	26,6								G3		1	138,2			
П17	1	Административные помещения 2 этажа	КЦКП-С2-	3,15				1765	860	А71В2	1,1	2800		-41	-18,2	13,5	8,0	-18,2	20	23,0	14,1								G3		1	129,5			
П18	1	Фитнес-центр	КЦКП-С2-	1,6				1535	574	А71В2	1,1	2800		-41	-27,9	6,8	22,4	-27,9	20	25,0	68,6								G3		1	136,0			
П19	1	Бассейн	КЦКП-С2-	25				24310	1440	АИР160М4	18,5	1460	-15,5	1,7	-41	-15,5	119,7	6,8	1,7/20,5	15/30	62,0/77	4,9								G3/F5		2/2	727,8			Lрец=10320м³/ч
П20	1	Раздевальные	КЦКП-С2-	1,6				1820	554	А71В2	1,1	2800		-41	-29,9	6,8	29,6	-29,9	25	33,0	104,9								G3		1	140,0			
П21	1	Бассейн для МГН	КЦКП-С2-	1,6				1840	732	А80А2	1,5	2835		-41	-19,1	13,5	60,3	-19,1	29	30,0	106,1								G3		1	141,0			
П22	1	Раздевальные	КЦКП-С2-	1,6				550	404	АИР63В2	0,37	2730		-41	32,3	13,5	8,4												G3		1	127,0			
В1	1	Зал восточных единоборств	ККП					2400	572	А80А2	1,5	2835																							
В2	1	Зал борьбы.	ККП					2400	572	А80А2	1,5	2835																							
В3	1	Тренажерный зал.	ВРКВк9		5			5120	559	А90L4	2,2	1390																							
В4	1	Душевые, сан.узлы	ККП					760	358	АИР63А2	0,37	2730																							
В5	1	Душевые, сан.узлы	ККП					760	358	АИР63А2	0,37	2730																							
В6	1	Душевые, сан.узлы	ККП					1250	510	А71А2	0,75	2820																							
В7	1	Зал бокса	ККП-Б					2720	580	А80А2	1,5	2835																							
В8	1	Зал аэробики	ККП-Б					3200	586	А80В2	2,2	2820																							
В9	1	Стрелковый тир	ККП					2400	572	А80А2	1,5	2835																							
В10	1	Сан.узлы 1и 2 этажа	ККП-Б					3600	579	А80В2	2,2	2820																							
В11	1	Душевые, сан.узлы	ККП					500	310	АИР63А4	0,25	1320																							
В12	1	Гардероб	ККП					2135	530	А80А2	1,5	2835																							
В13	1	Душевые, сан.узлы	ККП					2200	530	А80А2	1,5	2835																							
В14	1	Служебные помещения	ККП					1585	444	А71А2	0,75	2820																							
В15	1	Душевые, сан.узлы	ККП					800	359	АИР63А2	0,37	2730																							
В16	1	Душевые, сан.узлы	ККП					800	359	АИР63А2	0,37	2730																							

Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разработал		Пуминов			03.14
Проверил		Шаламов			03.14
ГИП		Шаламов			03.14

ХМСПБ-28-14-ИОС.ОВ.2

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г.Югорске

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.

Стадия	Лист	Листов
П	22	

Характеристика отопительно-вентиляционных систем (начало)

ООО "ХМСПБ"

Формат А2