


СХЕМА ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ.




Ведомость ссылочных документов.

Обозначение.	Наименование.	Примечание.
ГОСТ 3634-99	Люки чугунные для колодцев.	
Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Изделия железобетонные для круглых колодцев.	




Спецификация элементов водопроводных колодцев.

Поз.	Обозначение.	Наименование.	Ед. изм.	Кол-во.	Масса ед. кг.
	Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Кольцо стеновое КЦ-15-9	Шт.	2	1000,00
	Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Кольцо стеновое КЦ-10-9	Шт.	1	600,00
	Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Плита днища КЦД-15	Шт.	1	940,00
	Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Плита перекрытия КЦПЗ-15-2	Шт.	1	530,00
	Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Плита перекрытия КЦП1-10-2	Шт.	1	250,00
	ГОСТ 3634-99	Люк С(В125).	Шт.	1	95,00
	В10	Бетон В10 (обойма).	М.Куб.	0.04	2400,0
		Кладка на ц/п растворе полно- телым глиняным кирпичем.	М.Куб.	0.2	1800,0
	тпр.902-09-22.84 ал.VII	Стремянка С1-04.	Шт.	1	19,50
	покраска за 2-раза горячей битумной мастикой		М.кв.	25	

1-1.



Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

						Заказ: 1503-НВ			Инв.№: 15979			
						Инженерные сети 14 мкр в г.Югорске 2-й этап.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наружные сети. Наружный водопровод			Стадия	Лист	Листов	
Нач. ТО		Дейнега							Р	6		
Рук. группы		Просина				Водопроводные колодцы.			ООО "Югорскремстройгаз" Проектная группа ТО			
Проверил		Старцев										
Разработал		Скворцов										
					2010							