



Спецификация элементов на фундамент Фм1 для Лм1 и Лм2

Марка поз.	Обозначение	Наименование	кол-во	Масса ед. кз	Примечание
	ГОСТ 7473-94	Бетон В-7,5	м³	0,45	
	ГОСТ 5781-82	Арматура А-III Ø12мм	м	27	0,88
	ГОСТ 5781-82	Арматура А-I Ø8мм l=250	шт	16	0,055
	ГОСТ 8267-82	Щебень фр 20-40	м³	0,1	0,88кз
		<u>Мн-1</u>			
1	ГОСТ 19903-74+	Спаль листовая б=10мм 250х250	шт	2	4,90
2	ГОСТ5781-82	Ø 20 A-I L=400мм	шт	4	1,38

Примечание:

1. Устройство монолитного фундамента ФМ1 производить по выровненному основанию и щебеночной подложке Н=100мм с армированием каркасами Ф12 мм, класса А-III (А400) и Ф8 мм А-I (А240).

2. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.

3.Бетонные поверхности фундамента Фм1, контактирующие с грунтом обмазывать горячим битумом за 2 раза.

4.Пазухи фундаментов засыпать песчаным грунтом

					16-035Д-АС		
					Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, улица Буряка №6		
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Волентур Е.А.				Стация	Лист
ГИП		Давыдов Н.И.					
Устройство противопожарных лестниц (эвакуационных выходов) в здании дошкольных групп МБОУ "Лицей ш.г.Ф.Атыкшева"						Р	12
Н.контр.		Давыдов Н.И.				ИП Давыдов Свидетельство № 010305-Фурн-85220007455-П-020	
Фундамент Фм1							

формат