



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2025

№ 1402-13-п

О проверке и оценке готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», в целях проверки объектов жилищно-коммунального и строительного комплекса и социальной сферы города Югорска к отопительному периоду:

1. Создать комиссию по проверке и оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Югорска к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – Комиссия).

2. Утвердить:

2.1. Состав Комиссии (приложение 1).

2.2. График работы Комиссии (приложение 2).

2.3. Программу по проверке и оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Югорска к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение 3).

2.4. Перечень и график проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Югорска к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение 4).

3. Поручить Комиссии:

3.1. Осуществить проверку и оценку готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в срок до 10.09.2025.

3.2. Осуществить проверку и оценку готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в срок до 10.09.2025.

3.3. Направить оформленные в установленном порядке паспорта готовности в адрес:

~ потребителей тепловой энергии в срок до 15.09.2025;

~ теплоснабжающих, теплосетевых организаций в срок до 15.09.2025.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Ефимова Р.А.

Глава города Югорска



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

6CEF3F90AAD5F36E76CCFCB204DEB7BF

Владелец Харлов Алексей Юрьевич
Действителен с 20.09.2024 по 14.12.2025

А.Ю. Харлов

Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 25.07.2025 № 1402-13-п

Состав комиссии по проверке и оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Югорска к отопительному периоду 2025-2026 годов

- Председатель комиссии:** - глава города Югорска
- Заместитель председателя комиссии:** - заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
- Секретарь комиссии:** - главный эксперт отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
- Члены комиссии:**
- заместитель главы города
 - заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
 - начальник отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
 - государственный инспектор отдела энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
 - государственный жилищный инспектор Няганского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (по согласованию)

- представитель муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз»
(по согласованию)

- представитель акционерного общества «Газпром газораспределение Север»
(по согласованию)

- представитель Общественного совета при главе города Югорска по проблемам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

- депутат Думы города Югорска
(по согласованию)

Приложение 2
к постановлению
администрации города Югорска
от 25.07.2025 № 1402-13-п

**График работы комиссии по проверке и оценке готовности
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии города Югорска
к отопительному периоду 2025-2026 годов**

№ п/п	Повестка	Срок проведения
1.	Выездные проверки объектов жилищно-коммунального комплекса на предмет выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду.	с 12.08.2025 по 31.08.2025
2.	Проверка оценочных листов готовности к отопительному периоду, составленных Комиссией по проверке и оценке готовности к отопительному периоду, единой теплоснабжающей организацией МУП «Югорскэнергогаз»; Выполнение расчета индекса готовности к отопительному периоду единой теплоснабжающей организацией МУП «Югорскэнергогаз»; Составление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду единой теплоснабжающей организацией МУП «Югорскэнергогаз»	с 31.08.2025 по 10.09.2025
3.	Передача результатов проверки оценочных листов готовности к отопительному периоду единой теплоснабжающей организацией МУП «Югорскэнергогаз» в Комиссию по проверке и оценке готовности к отопительному периоду Передача расчета индекса готовности к отопительному периоду единой теплоснабжающей организацией МУП «Югорскэнергогаз» в Комиссию по проверке и оценке готовности к отопительному периоду Передача акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду единой теплоснабжающей организацией МУП «Югорскэнергогаз» в Комиссию по проверке и оценке готовности к отопительному периоду	с 10.09.2025 по 15.09.2025

Приложение 3
к постановлению
администрации города Югорска
от 25.07.2025 № 1402-13-п

Программа по проверке и оценке готовности
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии города Югорска
к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Требования по готовности к отопительному периоду для
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

№ п/п	Проверяемые документы	Исполнение
1.	выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (в случае наличия персонала);	Выполнение обеспечено.
2.	договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты (в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования);	Выполнение обеспечено.
3.	копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации Российской Федерации, утвержденных постановлением № 808;	Выполнение обеспечено.
4.	утвержденное положение о диспетчерской служб или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
5.	организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом № 536, (в случае эксплуатации опасных производственных объектов);	Выполнение обеспечено.
6.	организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
7.	утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения;	Выполнение обеспечено.
8.	производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, (в случае эксплуатации опасных производственных объектов);	Выполнение обеспечено.
9.	копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей тепловой энергии, утвержденных приказом № 811, пунктом 2.3.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
10.	копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего	Выполнение

№ п/п	Проверяемые документы	Исполнение
	персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, (в случае эксплуатации опасных производственных объектов);	обеспечено.
11.	копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Закона № 116-ФЗ;	Выполнение обеспечено.
12.	установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;	Выполнение обеспечено.
13.	установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственного контроля при эксплуатации оборудования (в случае эксплуатации опасных производственных объектов);	Выполнение обеспечено.
14.	утвержденные инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом № 924н;	Выполнение обеспечено.
15.	утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом № 924н;	Выполнение обеспечено.
16.	утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом № 924н;	Выполнение обеспечено.
17.	копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, программ противоаварийных тренировок;	Выполнение обеспечено.
18.	копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок;	Выполнение обеспечено.
19.	разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
20.	разработанные и утвержденные в установленном порядке гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
21.	копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения;	Выполнение обеспечено.
22.	технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
23.	утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами	Выполнение

№ п/п	Проверяемые документы	Исполнение
	2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	обеспечено.
24.	копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения);	Выполнение обеспечено.
25.	копии утвержденной инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты;	Выполнение обеспечено.
26.	утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536;	Выполнение обеспечено.
27.	копии актов ввода в эксплуатацию узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета;	Выполнение обеспечено.
28.	копии актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета);	Выполнение обеспечено.
29.	акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением № 1034;	Выполнение обеспечено.
30.	разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта;	Выполнение обеспечено.
31.	акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
32.	копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (в случае эксплуатации опасных производственных объектов);	Выполнение обеспечено.
33.	копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:	Выполнение обеспечено.
34.	о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.	Выполнение обеспечено.
34.1.	Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки;	
34.2.	сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (в случае эксплуатации опасных производственных объектов) в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона № 116-ФЗ;	Выполнение обеспечено.
34.3.	сведения о заключениях о проведении технического диагностирования с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; утвержденных приказом № 115, о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов;	Выполнение обеспечено.
34.4.	копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров	Выполнение

№ п/п	Проверяемые документы	Исполнение
	зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	обеспечено.
34.5.	копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб;	Выполнение обеспечено.
35.	акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
36.	акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
37.	документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
38.	акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
39.	акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
40.	акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
41.	копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической	Выполнение обеспечено.

№ п/п	Проверяемые документы	Исполнение
	и тепловой энергии), утвержденным приказом № 377;	
42.	утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом № 34н;	Выполнение обеспечено.
43.	в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора;	Выполнение обеспечено.
44.	копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации;	Выполнение обеспечено.
45.	разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Закона № 190-ФЗ);	Выполнение обеспечено.
46.	утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии);	Выполнение обеспечено.
47.	справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного	Выполнение обеспечено.

№ п/п	Проверяемые документы	Исполнение
	надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Закона № 190-ФЗ и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Закона № 116-ФЗ.	

2. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии жилищного фонда

№ п/п	Проверяемые документы	Исполнение
1	акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
2	акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
3	акты о проведении наладки теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
4	акты о проведении наладки внутридомовых сетей в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
5	акты о проведении наладки теплотребляющих установок в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
6	акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
7	акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;	Выполнение обеспечено.
8	организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, установленных пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом № 536, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (в случае эксплуатации опасных производственных объектов);	Выполнение обеспечено.
9	акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
10	наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок;	Выполнение обеспечено.
11	организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и	Выполнение обеспечено.

	вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасного производственного объекта, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной, утвержденных приказом № 536;	
12	организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся опасными производственными объектами, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
13	паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
14	проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);	Выполнение обеспечено.
15	выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание;	Выполнение обеспечено.
16	энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;	Выполнение обеспечено.
17	акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
18	акты или документы, подтверждающие проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
19	акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках;	Выполнение обеспечено.
20	акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;	Выполнение обеспечено.
21	подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем организации акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении организации требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок;	Выполнение обеспечено.
22	подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем организации тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии;	Выполнение обеспечено.
23	копии заключенных договоров теплоснабжения;	Выполнение обеспечено.

24	копии заключенных договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;	Выполнение обеспечено.
25	акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности;	Выполнение обеспечено.
26	подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Выполнение обеспечено.
27	акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности;	Выполнение обеспечено.
28	акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов;	Выполнение обеспечено.
29	акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом № 170;	Выполнение обеспечено.
30	акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом № 170; санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением № 2;	Выполнение обеспечено.
31	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов (общежитий) перед отопительным периодом;	Выполнение обеспечено.
32	копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (общежитии);	Выполнение обеспечено.
33	акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.	Выполнение обеспечено.

3. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

№ п/п	Проверяемые документы	Исполнение
1	акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
2	акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
3	акты о проведении наладки теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено. Выполнение обеспечено.
4	акты о проведении наладки внутридомовых сетей в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
5	акты о проведении наладки теплотребляющих установок в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
6	акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
7	акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;	Выполнение обеспечено.
8	организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом № 536, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (в случае эксплуатации опасных производственных объектов);	Выполнение обеспечено.
9	акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
10	наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок;	Выполнение обеспечено. Выполнение обеспечено.

11	организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасного производственного объекта, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной, утвержденных приказом № 536;	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
12	организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся опасными производственными объектами, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
13	паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
14	проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);	Выполнение обеспечено.
15	выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание;	Выполнение обеспечено.
16	энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
17	акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
18	акты или документы, подтверждающие проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом № 115;	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
19	акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках;	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.

20	акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
21	подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок;	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
22	подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии;	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
23	копии заключенных договоров теплоснабжения;	Выполнение обеспечено.
24	копии заключенных договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;	Выполнение обеспечено.
25	акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности;	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
26	подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
27	акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности;	Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
		Выполнение обеспечено.
28	акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов;	Выполнение обеспечено.
29	акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом № 170;	Выполнение обеспечено.
30	акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом № 170; санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением № 2;	Выполнение обеспечено.
31	акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.	Выполнение обеспечено.

Приложение 4
к постановлению
администрации города Югорска
от 25.07.2025 № 1402-13-п

Перечень и график проверки готовности
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Югорска
к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/ п	Наименование проверяемых организаций	№ п/п объекта	Наименование проверяемых объектов	Адреса расположения объектов	Срок проведения
<i>Теплоснабжающие и теплосетевые организации</i>					
1	МУП «Югорскэнергогаз»	1	Котельная № 2	ул. Ленина, д. 22	12.08.2025
		2	Котельная № 3	ул. Ленина, д. 22 А	-
		3	Котельная № 6	ул. Гастелло, д. 12	10.09.2025
		4	Котельная № 7	ул. Космонавтов, д. 1	
		5	Котельная № 8	ул. Геологов, д. 6 Б	
		6	Котельная № 9	ул. Энтузиастов, д. 1 А	
		7	Котельная № 10	переулок Студенческий, д. 10	
		8	Котельная № 11 «АВАЛОН»	ул. Чкалова, д. 3 Г	
		9	Котельная № 12	ул. Спортивная	
		10	Котельная № 17	ул. Калинина, д. 26 А	
		11	Котельная № 18	ул. Октябрьская, д. 18 А	
		12	Котельная № 19	ул. Никольская	
		13	Крышная котельная № 21/1	ул. Мира, д. 9	
		14	Крышная котельная № 21/2	ул. Мира, д. 9	

		15	Крышная котельная № 21/4	ул. Титова, д. 9		
		16	Крышная котельная № 21/8	ул. Советская, д. 5		
		17	Котельная № 22	Югорск-2, д. 34		
		18	Котельная ВОС	ВОС г. Югорск		
		19	Котельная КОС	КОС г. Югорск		
		20	Котельная № 25	14 микрорайон г. Югорск		
2	ИП Осадчук М.А.	1	Котельная № 14	ул. Свердлова, д. 5		
Кол-во организаций:		2		Кол-во объектов:	21	
<i>Потребители тепловой энергии жилищного фонда (с крышными котельными)</i>						
1	ТСЖ «Ленина 1/1»	1	Крышная котельная	ул. Ленина, 1/1	12.08.2025	
2	ТСН «Ленина, 8»	1		ул. Ленина, 8	-	
3	ТСН-ТСЖ «Мечта»	1			ул. Механизаторов, 18	10.09.2025
		2				
		3				
		4				
4	ТСЖ «Мой дом»	1		ул. Ленина, 1		
5	ТСН «Олимп»	1		ул. Железнодорожная, 17		
6	ТСН «Свердлова 14»	1		ул. Свердлова, 14		
7	ТСЖ «Югорский дом»	1		ул. Железнодорожная, 27		
8	ТСН «Мира 11»	1		ул. Мира, 11		
9	ООО «Комфорт-Югорск»	1		ул. Калинина, 54		
		2	ул. Толстого, 18/1			
		3	ул. Таежная, 4			
10	ООО «Северное ЖЭУ»	1	ул. Титова, 11			
12	МУП «Югорскэнергогаз»	1	ул. Толстого, 18			
Кол-во организаций:		12		Кол-во объектов:	16	

<i>Потребители тепловой энергии жилищного фонда</i>					
1	ООО «Комфорт-Югорск»	1	Многоквартирный дом	ул. Газовиков, 1	12.08.2025
		2		ул. Газовиков, 2	-
		3		ул. Газовиков, 3	10.09.2025
		4		ул. Газовиков, 4	
		5		ул. Газовиков, 5	
		6		ул. Декабристов, 6	
		7		ул. Декабристов, 6 А	
		8		ул. Декабристов, 8	
		9		ул. Декабристов, 12	
		10		ул. Ермака, 5	
		11		ул. Железнодорожная, 47	
		12		ул. Железнодорожная, 47 А	
		13		ул. Железнодорожная, 49	
		14		ул. Кольцевая, 13	
		15		ул. Ленина, 14	
		16		ул. Магистральная, 19 А	
		17		ул. Магистральная, 23	
		18		ул. Менделеева, 30 Б	
		19		ул. Менделеева, 49	
		20		ул. Менделеева, 53	
		21		ул. Менделеева, 65	
		22		ул. Механизаторов, 10	
		23		ул. Механизаторов, 14	
		24		ул. Механизаторов, 16	
		25		ул. Механизаторов, 28	
		26		ул. Мира, 43	
		27		ул. Мира, 45	

	28		ул. Мира, 47	
	29		ул. Мира, 49	
	30		ул. Мира, 53	
	31		ул. Мира, 53 А	
	32		ул. Мира, 56	
	33		ул. Мира, 58	
	34		ул. Мира, 58 А	
	35		ул. Мира, 61	
	36		ул. Никольская, 3	
	37		ул. Никольская, 5	
	38		ул. Никольская, 5 А	
	39		ул. Никольская, 7	
	40		ул. Никольская, 9 А	
	41		ул. Никольская, 13	
	42		ул. Никольская, 15	
	43		ул. Буряка, 3 Г	
	44		ул. Попова, 4	
	45		ул. Попова, 4 А	
	46		ул. Попова, 6	
	47		ул. Попова, 8	
	48		ул. Садовая, 23 А	
	49		ул. Садовая, 72/1	
	50		ул. Садовая, 74	
	51		ул. Садовая, 76	
	52		ул. Садовая, 80 А	
	53		ул. Свердлова, 1	
	54		ул. Свердлова, 2	
	55		ул. Свердлова, 3	

		56		ул. Свердлова, 4	
		57		ул. Свердлова, 6	
		58		ул. Свердлова, 10	
		59		ул. Советская, 5	
		60		ул. Студенческая, 16/1	
		61		ул. Таежная, 18 А	
		62		ул. Толстого, 2	
		63		ул. Толстого, 4	
		64		ул. Толстого, 16	
2	ООО «Южное ЖЭУ»	1	Многоквартирный дом	ул. 40 лет Победы, 1	12.08.2025
		2		ул. 40 лет Победы, 2	-
		3		ул. 40 лет Победы, 3	10.09.2025
		4		ул. 40 лет Победы, 5	
		5		ул. 40 лет Победы, 7	
		6		ул. 40 лет Победы, 9	
		7		ул. 40 лет Победы, 9А	
		8		ул. 40 лет Победы, 18	
		9		ул. Гастелло, 13А	
		10		ул. Гастелло, 15	
		11		ул. Геологов, 7	
		12		ул. Геологов, 9	
		13		ул. Геологов, 11	
		14		ул. Геологов, 13	
		15		ул. Железнодорожная, 11А	
		16		ул. Железнодорожная, 19А	
		17		ул. Железнодорожная, 21А	
		18		ул. Железнодорожная, 29	
		19		ул. Железнодорожная, 31	

	20	ул. Железнодорожная, 33
	21	ул. Железнодорожная, 35
	22	ул. Железнодорожная, 37
	23	ул. Железнодорожная, 45
	24	ул. Калинина, 23
	25	ул. Калинина, 23/1
	26	ул. Калинина, 24
	27	ул. Калинина, 28
	28	ул. Калинина, 30
	29	ул. Калинина, 32
	30	ул. Калинина, 46
	31	ул. Кирова, 8
	32	ул. Кирова, 8А
	33	ул. Кирова, 10
	34	ул. Ленина, 10
	35	ул. Ленина, 12
	36	ул. Ленина, 30
	37	ул. Ленина, 32
	38	ул. Механизаторов, 1
	39	ул. Механизаторов, 3
	40	ул. Механизаторов, 5
	41	ул. Механизаторов, 7
	42	ул. Механизаторов, 8
	43	ул. Механизаторов, 9А
	44	ул. Механизаторов, 12
	45	ул. Механизаторов, 19А
	46	ул. Механизаторов, 22
	47	ул. Механизаторов, 24

	48	ул. Мира, 4	
	49	ул. Мира, 8	
	50	ул. Мира, 9	
	51	ул. Мира, 10	
	52	ул. Мира, 14	
	53	ул. Мира, 16	
	54	ул. Мира, 18	
	55	ул. Мира, 18/1	
	56	ул. Мира, 18/2	
	57	ул. Мира, 18/3	
	58	ул. Мира, 57	
	59	ул. Октябрьская, 6	
	60	ул. Октябрьская, 6А	
	61	ул. Буряка, 1	
	62	ул. Буряка, 1А	
	63	ул. Буряка, 3	
	64	ул. Буряка, 3А	
	65	ул. Буряка, 3Б	
	66	ул. Буряка, 5	
	67	ул. Буряка, 7А	
	68	ул. Буряка, 7Б	
	69	ул. Буряка, 12	
	70	ул. Буряка, 14	
	71	пер. Титова, 1	
	72	ул. Спортивная, 37	
	73	ул. Спортивная, 37А	
	74	ул. Таежная, 8	
	75	ул. Таежная, 11	

		76		ул. Таежная, 13	
		77		ул. Таежная, 14	
		78		ул. Таежная, 16А	
		79		ул. Таежная, 18	
		80		ул. Таежная, 21	
		81		ул. Таежная, 22	
		82		ул. Таежная, 22А	
		83		ул. Таежная, 22Б	
		84		ул. Таежная, 22Г	
		85		ул. Таежная, 23	
		86		ул. Таежная, 25	
		87		ул. Таежная, 28	
		88		ул. Таежная, 30	
3	ООО «Северное ЖЭУ»	1	Многоквартирный дом	ул. Валентины Лопатиной, 2	12.08.2025
		2		ул. Газовиков, 2/1	-
		3		ул. Газовиков, 6	10.09.2025
		4		ул. Гастелло, 7А	
		5		ул. Декабристов, 2	
		6		ул. Декабристов, 10	
		7		ул. Дружбы народов, 1	
		8		ул. Менделеева, 32/1	
		9		ул. Менделеева, 32/2	
		10		ул. Менделеева, 33А	
		11		ул. Менделеева, 37А	
		12		ул. Менделеева, 41	
		13		ул. Менделеева, 43	
		14		ул. Менделеева, 43А	
		15		ул. Менделеева, 55	

	16	ул. Менделеева, 57
	17	ул. Кольцевая, 13
	18	ул. Лесная, 10
	19	ул. Механизаторов, 19Б
	20	ул. Механизаторов, 19В
	21	ул. Мира, 12
	22	ул. Мира, 51А
	23	ул. Мира, 54А
	24	ул. Мира, 56А
	25	ул. Мира, 60
	26	ул. Мира, 62
	27	ул. Мичурина, 13
	28	ул. Мичурина, 15
	29	ул. Мичурина, 17
	30	ул. Мичурина, 17/1
	31	ул. Мичурина, 19
	32	ул. Мичурина, 21
	33	ул. Мичурина, 23
	34	ул. Мичурина, 25
	35	ул. Монтажников, 3А
	36	ул. Никольская, 1
	37	ул. Никольская, 9
	38	ул. Никольская, 11
	39	ул. Буряка, 7
	40	ул. Попова, 60А
	41	ул. Попова, 60Б
	42	ул. Попова, 62
	43	ул. Попова, 66

	44	ул. Попова, 93	
	45	ул. Садовая, 3А	
	46	ул. Садовая, 58	
	47	ул. Садовая, 68	
	48	ул. Садовая, 70	
	49	ул. Садовая, 78	
	50	ул. Садовая, 84	
	51	ул. Садовая, 84А	
	52	ул. Сахарова, 2А	
	53	ул. Сахарова, 2Б	
	54	ул. Спортивная, 15	
	55	ул. Спортивная, 24	
	56	ул. Спортивная, 43	
	57	ул. Спортивная, 45	
	58	ул. Студенческая, 18	
	59	ул. Студенческая, 18/1	
	60	ул. Студенческая, 20	
	61	ул. Таежная, 16	
	62	ул. Таежная, 16/1	
	63	ул. Таежная, 16/2	
	64	ул. Таежная, 22В	
	65	ул. Титова, 9	
	67	ул. Толстого, 6	
	68	ул. Толстого, 12	
	69	ул. Энтузиастов, 2	
	70	ул. Энтузиастов, 3Б	
	71	ул. Энтузиастов, 7	
	72	Югорск-2, 1	

		73		Югорск-2, 2	
		74		Югорск-2, 3	
		75		Югорск-2, 4	
		76		Югорск-2, 5	
		77		Югорск-2, 6	
		78		Югорск-2, 8	
		79		Югорск-2, 9	
4	МУП «Югорскэнергогаз»	1	Многоквартирный дом	ул. Декабристов, 14	12.08.2025
		2		ул. Менделеева, 61	-
		3		ул. Мира, 51	10.09.2025
		4		ул. Мира, 55	
		5		ул. Таежная, 12	
		6		ул. Таежная, 12/1	
		7		ул. Таежная, 12/2	
		8		ул. Таежная, 12/3	
		9		ул. Таежная, 12/4	
		10		ул. Таежная, 20А	
		11		ул. Чкалова, 7/2	
5	ООО «Совкомдом»	1	Многоквартирный дом	ул. Магистральная, 21	12.08.2025 - 10.09.2025
6	ООО «Профи Строй»	1	Многоквартирный дом	ул. Мира, 57А	12.08.2025
		2		ул. Спортивная, 31	- 10.09.2025
7	ООО «Партнер Югорск»	1	Многоквартирный дом	ул. Чкалова, 7/1	12.08.2025
		2		ул. Чкалова, 7/5	-
		3		ул. Чкалова, 7/6	10.09.2025
		4		ул. Чкалова, 7/7	

8	ТСН «Лесозаготовителей 9»	1	Многоквартирный дом	ул. Лесозаготовителей, 9	12.08.2025
9	ТСЖ «Лидер»	1		ул. Лесозаготовителей, 25	-
10	ТСН «Уют»	1		ул. Свердлова, 8	10.09.2025
11	ТСН «Студент»	1		ул. Студенческая, 16	
12	ТСН «Толстого 14»	1		ул. Толстого, 14	
13	ТСН «Чкалова 7/3»	1		ул. Чкалова, 7/3	
14	ТСЖ «Авиатор»	1		Югорск-2, 7	
15	ИП Шмелев АК	1	Общезитие	ул. Геологов, 9Б	12.08.2025
16	ООО «ЮОО «Лидер»	1		ул. Монтажников, 1А	-
		2		ул. Садовая, 48	10.09.2025
		3		ул. Садовая, 50	
		4		ул. Садовая, 56	
		5		ул. Садовая, 60	
		6		ул. Спортивная, 49	
		7		ул. Энтузиастов, 3	
		8		ул. Энтузиастов, 3А	
17	МУП «Югорскэнергогаз»	1	ул. Садовая, 54		
Кол-во организаций:		17	Кол-во объектов:		266
<i>Потребители тепловой энергии (за исключением жилищного фонда)</i>					
1	БУ ПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж»	1	ул. Кольцевая, д.1Д	12.08.2025	
		2	ул. Гастелло, д.15/1	-	
		3	ул. Гастелло, д.27 А	10.09.2025	
		4	ул. Ленина, д. 39		
		5	ул. 40 лет Победы, д.4		
2	БУ ХМАО-Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения»	1	ул. Калинина, 25	12.08.2025	
		2	ул. Толстого, 8	-	
		3	ул. Чкалова, 7 корпус 1,	10.09.2025	
		4	ул. 40 лет Победы, д. 3А		

3	БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница»	1	ул. Попова, 29/1	12.08.2025
		2	ул. Титова, д. 32	-
		3	ул. 40 лет Победы, 18Б	10.09.2025
		4	ул. 40 лет Победы, 18В	
		5	Югорск-2, д. 20	
		6	ул. Мира, 36А	
		7	ул. Мира, 36Б	
		8	ул. Ленина, 29/1	
		9	ул. Попова, 29	
		10	ул. Толстова, 18	
4	Филиал АУ «Многофункциональный центр Югры» в г. Югорск	1	ул. Механизаторов, 2	12.08.2025 - 10.09.2025
5	БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта Югры»	1	ул. Мира, 52	12.08.2025 - 10.09.2025
6	БОУ ХМАО-Югры «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»	1	ул. Ленина, 24	12.08.2025 -
		2	ул. Менделеева, 30	10.09.2025
7	МБОУ «СОШ №2»	1	ул. Мира, 85	12.08.2025 -
		2	ул. Таежная, 27	10.09.2025
8	МБОУ «Гимназия»	1	ул. Мира, 6	12.08.2025 - 10.09.2025
9	МБОУ «СОШ №5»	1	ул. Садовая, 1Б	12.08.2025
		2	ул. Свердлова, 12	-
		3	Югорск-2 д. 39	10.09.2025

		4	Югорск-2 д. 38	
10	МБОУ «СОШ №6»	1	ул. Ермака, 7	12.08.2025
		2	ул. Уральская, 16А	-
				10.09.2025
11	МАДОУ «Детский сад «Снегурочка»	1	ул. Спортивная, 40	12.08.2025
		2	ул. Мира, 45А	-
		3	ул. Геологов, 21	10.09.2025
12	МАДОУ «Детский сад «Радуга»	1	ул. Мира, 18/4	12.08.2025
		2	ул. Валентины Лопатиной, 4	-
		3	ул. Буряка, 6	10.09.2025
13	МАДОУ «Детский сад «Гусельки»	1	ул. Чкалова, 1	12.08.2025
		2	ул. Менделеева, 63	-
				10.09.2025
14	МКУ «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения»	4	ул. Ленина, 29	12.08.2025
				-
				10.09.2025
15	МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»	1	ул. Геологов, 13	12.08.2025
				-
				10.09.2025
16	МАУ МЦ «Гелиос»	1	ул. 40 лет Победы, 11А	12.08.2025
				-
				10.09.2025
17	МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта»	1	ул. Студенческая, 35	12.08.2025
				-
				10.09.2025
18	МАУ ЦК «Югра-Презент»	1	ул. Спортивная, 6	12.08.2025
		2	Югорск-2 д. 11	-

				10.09.2025	
19	МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска»	1	ул. Механизаторов, 6	12.08.2025 - 10.09.2025	
20	МБУ ДО «Детская школа искусств»	1	ул. 40 лет Победы д. 12	12.08.2025 -	
		2	ул. Никольская д. 7а	10.09.2025	
21	МБУ «Музей истории и этнографии»	1	ул. Мира, 9	12.08.2025 - 10.09.2025	
22	МАУ «Городское лесничество»	1	ул. Мира, 57 Б	12.08.2025	
		2	Ул. Ленина, 15 а	-	
		3	Спортивная, 2	10.09.2025	
23	МАУ «Югорский медиацентр»	1	ул. Лесозаготовителей, 25	12.08.2025 - 10.09.2025	
24	МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления»	1	ул. Ленина, 29	12.08.2025 -	
		2	ул. Ленина, 29/1	10.09.2025	
Кол-во организаций:		24		Кол-во объектов: 56	
<i>Потребители тепловой энергии (СОНТ, СНТ, СТ)</i>					
1	СОНТ «Уж и Ёж»	1	Электросетевое хозяйство	ул. Арантурская, 30	12.08.2025
2	СНТ «Белые росы»	1		ул. Арантурская, 34	-
3	СНТ «Соловьиная роща»	1		ул. Арантурская, 40	10.09.2025
4	СНТ «Солнышко»	1		ул. Арантурская, 42	
5	СТ «Кабачок»	1		ул. Арантурская, 46	
6	СОНТ «Зеленый луг»	1		ул. Арантурская, 48	
7	СТ «Озерное»	1		ул. Арантурская, 60	

8	СОНТ «Дружба»	1		ул. Арантурская, 52	
9	СНТ «Тополя»	1		ул. Арантурская, 50	
10	СОНТ «Черемушки»	1		ул. Цветочная, 10	
11	СНТ «Березка»	1		ул. Арантурская, 31	
12	СНТ «Жемчужина»	1		ул. Малиновая, 1	
13	СОНТ «Зимняя вишня»	1		ул. Малиновая, 3	
Кол-во организаций:		13	Кол-во объектов:		13
Кол-во организаций всего:		68	Кол-во объектов всего:		372