Оценочный лист расчета показателя готовности к отопительному периоду МУП "Межрегионгаз" котельная № 2132 г. Югорск, ул. Мира, д. 5

Адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ, муниципальное образование
Основное топливо: уголь марки Тр-ШС-2
Дополнительное топливо: дизельное топливо

Раздел	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Ответсть	Срок исполнения	Отметка о выполнении	Отметка о невыполнении (в случае невыполнения - дата исполнения)	Примечание к расчетам показателя готовности
			ПРАВА СОГЛАШЕНИЯ				
	Исполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (в случае отсутствия в ранее выданном акте проверки готовности к отопительному периоду), утвержденные Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103	Акт(акты) проверки готовности к отопительному периоду	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.1	Наличие утвержденных актов разграничения эксплуатационной, договорной и аварийной ответственности Акт(акты) разграничения эксплуатационной, договорной и аварийной ответственности (в случае отсутствия в ранее выданном акте проверки готовности к отопительному периоду) (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Акт(акты) разграничения эксплуатационной, договорной и аварийной ответственности (в случае отсутствия в ранее выданном акте проверки готовности к отопительному периоду) (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Начальник обслуживания котельной Дубровский Виктор Александрович, начальник теплотрассы Ковальский Сергей Викторович	15.09.2025	Выполнено		$K_{1.1}=\frac{K_{1.1.1}+K_{1.1.2}+K_{1.1.3}+K_{1.1.4}+K_{1.1.5}+K_{1.1.6}+K_{1.1.7}+K_{1.1.8}+K_{1.1.9}+K_{1.1.10}+K_{1.1.11}+K_{1.1.12}+K_{1.1.13}+K_{1.1.14}+K_{1.1.15}+K_{1.1.16}+K_{1.1.17}}{17}=1$
1.1.1	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов(журнал оперативных переговоров, журнал учета выполненных работ, журнал учета выдачи нарядов-допусков, журнал учета выдачи разрешений на допуск в эксплуатационные организации, журнал учета технических мероприятий, журнал учета оперативных переключений, журнал учета аварийных ситуаций, журнал учета гололедных образований, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ, журнал учета выдачи оперативных распоряжений, журнал учета ремонтных работ, журнал учета выдачи разрешений на допуск в эксплуатационные организации, журнал учета технических мероприятий, журнал учета оперативных переключений, журнал учета аварийных ситуаций, журнал учета гололедных образований, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ, журнал учета выдачи оперативных распоряжений) (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов (журнал оперативных переговоров, журнал учета выполненных работ, журнал учета выдачи нарядов-допусков, журнал учета выдачи разрешений на допуск в эксплуатационные организации, журнал учета технических мероприятий, журнал учета оперативных переключений, журнал учета аварийных ситуаций, журнал учета гололедных образований, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ, журнал учета выдачи оперативных распоряжений)	1.1	Выполнено		$K_{1.1.1}=\frac{K_{1.1.1.1}+K_{1.1.1.2}+K_{1.1.1.3}+K_{1.1.1.4}+K_{1.1.1.5}+K_{1.1.1.6}+K_{1.1.1.7}+K_{1.1.1.8}+K_{1.1.1.9}+K_{1.1.1.10}+K_{1.1.1.11}+K_{1.1.1.12}+K_{1.1.1.13}+K_{1.1.1.14}+K_{1.1.1.15}+K_{1.1.1.16}+K_{1.1.1.17}}{17}=1$
1.1.2	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов(журнал учета технических мероприятий, журнал учета выдачи разрешений на допуск в эксплуатационные организации, журнал учета выдачи нарядов-допусков, журнал учета выдачи оперативных распоряжений, журнал учета оперативных переключений, журнал учета аварийных ситуаций, журнал учета гололедных образований, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов (журнал учета технических мероприятий, журнал учета выдачи разрешений на допуск в эксплуатационные организации, журнал учета выдачи нарядов-допусков, журнал учета выдачи оперативных распоряжений, журнал учета оперативных переключений, журнал учета аварийных ситуаций, журнал учета гололедных образований, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	1.1	Выполнено		$K_{1.1.2}=\frac{K_{1.1.2.1}+K_{1.1.2.2}+K_{1.1.2.3}+K_{1.1.2.4}+K_{1.1.2.5}+K_{1.1.2.6}+K_{1.1.2.7}+K_{1.1.2.8}+K_{1.1.2.9}+K_{1.1.2.10}+K_{1.1.2.11}+K_{1.1.2.12}+K_{1.1.2.13}+K_{1.1.2.14}+K_{1.1.2.15}+K_{1.1.2.16}+K_{1.1.2.17}}{17}=1$
1.1.3	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов(журнал учета выдачи разрешений на допуск в эксплуатационные организации, журнал учета выдачи нарядов-допусков, журнал учета выдачи оперативных распоряжений, журнал учета оперативных переключений, журнал учета аварийных ситуаций, журнал учета гололедных образований, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов (журнал учета выдачи разрешений на допуск в эксплуатационные организации, журнал учета выдачи нарядов-допусков, журнал учета выдачи оперативных распоряжений, журнал учета оперативных переключений, журнал учета аварийных ситуаций, журнал учета гололедных образований, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	1.1	Выполнено		$K_{1.1.3}=\frac{K_{1.1.3.1}+K_{1.1.3.2}+K_{1.1.3.3}+K_{1.1.3.4}+K_{1.1.3.5}+K_{1.1.3.6}+K_{1.1.3.7}+K_{1.1.3.8}+K_{1.1.3.9}+K_{1.1.3.10}+K_{1.1.3.11}+K_{1.1.3.12}+K_{1.1.3.13}+K_{1.1.3.14}+K_{1.1.3.15}+K_{1.1.3.16}+K_{1.1.3.17}}{17}=1$
1.1.4	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов(журнал учета аварийных ситуаций, журнал учета гололедных образований, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов (журнал учета аварийных ситуаций, журнал учета гололедных образований, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	1.1	Выполнено		$K_{1.1.4}=\frac{K_{1.1.4.1}+K_{1.1.4.2}+K_{1.1.4.3}+K_{1.1.4.4}+K_{1.1.4.5}+K_{1.1.4.6}+K_{1.1.4.7}+K_{1.1.4.8}+K_{1.1.4.9}+K_{1.1.4.10}+K_{1.1.4.11}+K_{1.1.4.12}+K_{1.1.4.13}+K_{1.1.4.14}+K_{1.1.4.15}+K_{1.1.4.16}+K_{1.1.4.17}}{17}=1$
1.1.5	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов(журнал учета гололедных образований, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов (журнал учета гололедных образований, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	1.1	Выполнено		$K_{1.1.5}=\frac{K_{1.1.5.1}+K_{1.1.5.2}+K_{1.1.5.3}+K_{1.1.5.4}+K_{1.1.5.5}+K_{1.1.5.6}+K_{1.1.5.7}+K_{1.1.5.8}+K_{1.1.5.9}+K_{1.1.5.10}+K_{1.1.5.11}+K_{1.1.5.12}+K_{1.1.5.13}+K_{1.1.5.14}+K_{1.1.5.15}+K_{1.1.5.16}+K_{1.1.5.17}}{17}=1$
1.1.6	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов(журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов (журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	1.1	Выполнено		$K_{1.1.6}=\frac{K_{1.1.6.1}+K_{1.1.6.2}+K_{1.1.6.3}+K_{1.1.6.4}+K_{1.1.6.5}+K_{1.1.6.6}+K_{1.1.6.7}+K_{1.1.6.8}+K_{1.1.6.9}+K_{1.1.6.10}+K_{1.1.6.11}+K_{1.1.6.12}+K_{1.1.6.13}+K_{1.1.6.14}+K_{1.1.6.15}+K_{1.1.6.16}+K_{1.1.6.17}}{17}=1$
1.1.7	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов(журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов (журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	1.1	Выполнено		$K_{1.1.7}=\frac{K_{1.1.7.1}+K_{1.1.7.2}+K_{1.1.7.3}+K_{1.1.7.4}+K_{1.1.7.5}+K_{1.1.7.6}+K_{1.1.7.7}+K_{1.1.7.8}+K_{1.1.7.9}+K_{1.1.7.10}+K_{1.1.7.11}+K_{1.1.7.12}+K_{1.1.7.13}+K_{1.1.7.14}+K_{1.1.7.15}+K_{1.1.7.16}+K_{1.1.7.17}}{17}=1$
1.1.8	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов(журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов (журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ)	1.1	Выполнено		$K_{1.1.8}=\frac{K_{1.1.8.1}+K_{1.1.8.2}+K_{1.1.8.3}+K_{1.1.8.4}+K_{1.1.8.5}+K_{1.1.8.6}+K_{1.1.8.7}+K_{1.1.8.8}+K_{1.1.8.9}+K_{1.1.8.10}+K_{1.1.8.11}+K_{1.1.8.12}+K_{1.1.8.13}+K_{1.1.8.14}+K_{1.1.8.15}+K_{1.1.8.16}+K_{1.1.8.17}}{17}=1$
1.1.9	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов(журнал ремонтных работ)	Наличие и надлежащее ведение оперативных журналов (журнал ремонтных работ)	1.1	Выполнено		$K_{1.1.9}=\frac{K_{1.1.9.1}+K_{1.1.9.2}+K_{1.1.9.3}+K_{1.1.9.4}+K_{1.1.9.5}+K_{1.1.9.6}+K_{1.1.9.7}+K_{1.1.9.8}+K_{1.1.9.9}+K_{1.1.9.10}+K_{1.1.9.11}+K_{1.1.9.12}+K_{1.1.9.13}+K_{1.1.9.14}+K_{1.1.9.15}+K_{1.1.9.16}+K_{1.1.9.17}}{17}=1$
1.2	Наличие утвержденных актов балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон (в отношении каждого источника тепловой энергии, находящегося в эксплуатации) (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Акт(акты) балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон (в отношении каждого источника тепловой энергии, находящегося в эксплуатации)	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович, начальник теплотрассы Ковальский Сергей Викторович	15.09.2025	Выполнено		Акт(акты) балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон (в отношении каждого источника тепловой энергии, находящегося в эксплуатации) (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)
1.3	Наличие и надлежащее ведение журналов учета выполненных работ по ремонту и техническому обслуживанию систем теплопотребления, журнал учета показаний средств измерений, журнал учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ) (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журналов учета выполненных работ по ремонту и техническому обслуживанию систем теплопотребления, журнал учета показаний средств измерений, журнал учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя, журнал учета ремонтных работ, журнал учета обходов, журнал учета дефектов, журнал учета ремонтных работ	1.1	Выполнено		Расчет осуществляется автоматически по формуле $K_{1.3}=\frac{K_{1.3.1}+K_{1.3.2}+K_{1.3.3}+K_{1.3.4}+K_{1.3.5}+K_{1.3.6}+K_{1.3.7}}{7}=1$ Если в отношении объекта оценки имеется хотя бы одно из нижеуказанных показателей (раздел 1.3) со значением «0», то расчет показателя по разделу 1.3 не производится, показатель раздела 1.3 принимается равным «0» (в случае, если хотя бы одна из групп показателей раздела 1.3 имеет значение «0», то расчет показателя по разделу 1.3 также принимается «0» и показатель по разделу 1.3 также принимается «0» (в общем случае: по показателям раздела 1.3 и показателям, имеющим значение «0»). $K_{1.3.1}=0$; $K_{1.3.2}=0$; $K_{1.3.3}=0$; $K_{1.3.4}=0$; $K_{1.3.5}=0$; $K_{1.3.6}=0$; $K_{1.3.7}=0$
1.3.1	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выполненных работ по ремонту и техническому обслуживанию систем теплопотребления	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выполненных работ по ремонту и техническому обслуживанию систем теплопотребления	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Наличие и надлежащее ведение журнала учета выполненных работ по ремонту и техническому обслуживанию систем теплопотребления
1.3.2	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений
1.3.3	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя
1.3.4	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ
1.3.5	Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов	Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов
1.3.6	Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов	Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов
1.3.7	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ
1.4	Наличие и надлежащее ведение журнала учета гидравлических испытаний тепловых сетей и систем теплопотребления (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета гидравлических испытаний тепловых сетей и систем теплопотребления	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.5	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.6	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.7	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.8	Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.9	Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.10	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.11	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.12	Наличие и надлежащее ведение журнала учета гидравлических испытаний тепловых сетей и систем теплопотребления (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета гидравлических испытаний тепловых сетей и систем теплопотребления	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.13	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.14	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.15	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.16	Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.17	Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.18	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.19	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.20	Наличие и надлежащее ведение журнала учета гидравлических испытаний тепловых сетей и систем теплопотребления (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета гидравлических испытаний тепловых сетей и систем теплопотребления	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.21	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.22	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.23	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.24	Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.25	Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.26	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.27	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.28	Наличие и надлежащее ведение журнала учета гидравлических испытаний тепловых сетей и систем теплопотребления (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета гидравлических испытаний тепловых сетей и систем теплопотребления	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.29	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.30	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.31	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.32	Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.33	Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.34	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.35	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.36	Наличие и надлежащее ведение журнала учета гидравлических испытаний тепловых сетей и систем теплопотребления (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета гидравлических испытаний тепловых сетей и систем теплопотребления	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.37	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета выдачи тепловой энергии, теплоносителя	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.38	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета показаний средств измерений	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.39	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.40	Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета обходов	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.41	Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета дефектов	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения
1.42	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ (Утверждены Приказом Минэнерго России от 12 ноября 2012 г. № 103)	Наличие и надлежащее ведение журнала учета ремонтных работ	Начальник котельной Дубровский Виктор Александрович	15.09.2025	Выполнено		Расчет показателя готовности к отопительному периоду не производится. Отмечается только факт выполнения

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от текущих условий значение — 1 отсутствие — 0 Для источника основной энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок ограничения объемов отпуска электрической энергии (мощности) в рабочем и плановом режиме регулируется в соответствии с правилами ограничения и отключения потребителей электрической энергии, электроустановки которых работают в рабочем и плановом режиме, утвержденными Правительством Российской Федерации, в случае наличия обязательства отпускать пар (горячую воду) по тепловым сетям потребителям в рабочем и плановом режиме, порядок приоритетности по данным целям: значение — 1, отсутствие — 0 Значение индикатора стоимости Ц$_{ст}$ не менее Ц$_{ст}$ $\geq$ Ц$_{ст}$ [illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от текущих условий значение — 1 отсутствие — 0 В случае, если технологически не контролируется [illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от текущих условий значение — 1 отсутствие — 0
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от текущих условий значение — 1, отсутствие — 0 Значение индикатора [illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от текущих условий значение — 1, отсутствие — 0 Для источника основной энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок ограничения объемов отпуска электрической энергии (мощности) в рабочем и плановом режиме регулируется в соответствии с правилами ограничения и отключения потребителей электрической энергии, электроустановки которых работают в рабочем и плановом режиме, утвержденными Правительством Российской Федерации, в случае наличия обязательства отпускать пар (горячую воду) по тепловым сетям потребителям в рабочем и плановом режиме, порядок приоритетности по данным целям: значение — 1, отсутствие — 0 Значение [illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		